



KLIMA- OG  
ENERGIMINISTERIET

Folketingets Energipolitiske Udvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kemin@kemin.dk  
www.kemin.dk

Energipolitisk Udvalg har i brev af 18. marts 2011 stillet mig følgende spørgsmål 119 alm. del, efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard (SF), som jeg hermed skal besvare.

**Spørgsmål 119:**

"Finder ministeren det rimeligt, at der indgås en 5-årig aftale om regulerkraft, uden at man forsøger at åbne markedet og få ydelsen til den lavest mulige pris?"

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energinet.dk, der har oplyst følgende:

"For at fastholde forsyningsikkerheden og leve op til internationale aftaler, har Energinet.dk et behov for, at der i Østdanmark altid er rådighed over minimum 600 MW reserveeffekt samt driftsklare tilgængelige anlæg, der kan starte fra dødt net og levere nødvendige systemstabiliserende ydelser.

Forud for indgåelse af den 5-årige aftale med Dong Energy, sonderede Energinet.dk markedet for alternative leverandører. Undersøgelserne viste at for at tilvejebringe de nødvendige 600 MW reserveeffekt, var det nødvendigt, at der blev etableret en række nye anlæg i Østdanmark. Undersøgelsen indikerede samtidigt, at omkostningerne til etablering af nyanlæg ville blive væsentlig højere end udnyttelsen af det eksisterende kapitalapparat i form af Kyndby-anlæggene.

Det er derfor Energinet.dk's opfattelse, at den omkostningsbaserede aftale med Dong Energy vedrørende Kyndby- og Masnedøværket har sikret elforbrugerne de nødvendige systemydelser, herunder regulerkraft, til den lavest mulige pris."

Med venlig hilsen

Lykke Friis

**Ministeren**

15. april 2011

J.nr. 2011-1543