



MINISTEREN

Transport- og Bygningsudvalget
Folketinget

Dato 17. februar 2016
J. nr. 2016-1083

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport- og Bygningsudvalget har i brev af 11. februar 2016 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Troels Ravn (S).

Spørgsmål nr. 327:

Vil ministeren tage initiativ til at udarbejde et beredskab, som kan træde i kraft og sikre beboere i almennyttige boliger beskyttelse ved udefrakommende giftig røg, eftersom ventilationssystemerne i almene boligselskaber ikke stopper, når politiet for eksempel opfordrer beboere til at holde sig indendørs ved giftig røgudvikling, fordi der i dag ikke forelægges et beredskab?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik- og Byggestyrelsen, som har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Bygningsreglementet stiller krav om, at nybyggeri skal være opført med tilstrækkelig ventilation til det fri. Det kan ske enten ved naturlig eller ved mekanisk ventilation. Bygningsreglementet stiller ikke krav til eksisterende byggeri. Ventilationsanlæg i etageboliger har sædvanligvis mekaniske udsugningsanlæg, hvor luft suges ud fra baderum og køkken. Den friske luft tilføres via udeluftventiler i vægge eller vinduer. I den ældre boligmasse, hvor der ikke er mekaniske udsugningsanlæg, sker ventilationen ved tilførsel af frisk luft via vinduer og utætheder, og luften fjernes via aftrækskanaler.

Bygningsreglementet stiller ikke krav om, at mekanisk ventilation skal kunne slukkes decentralt fx i enkelte lejligheder. Bygningsreglementet stiller heller ikke særlige krav til alment boligbyggeri.

Behovet for at indføre krav om mulighed for decentral slukning af ventilationsanlæg har tidligere været undersøgt i en tværministeriel arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen, som afsluttede sit arbejde i 2009, bestod af deltagere fra både Erhvervs- og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen, de kommunale beredskaber såvel som byggeriets og forsikringsselskabernes brancheorganisationer, Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut og andre repræsentanter fra byggebranchen.



Arbejdsgruppen konkluderede, at der ikke er et sikkerhedsmæssigt behov for at sikre, at bygningens ventilationsanlæg kan slukkes decentralt. Et særligt krav i bygningsreglementet, fx om at alle lejligheder i en etageejendom skal kunne slukke ventilationen, vil endvidere fordyre byggeriet.

Side 2/2

Den specifikke regulering af alment boligbyggeri i øvrigt hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, mens reguleringen af Beredskabet hører under Forsvarsministeriet.”

Jeg mener ikke, at der på det foreliggende grundlag er grundlag for at indføre krav i bygningsreglementet om, at ventilationsanlæg skal kunne slukkes decentralt.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt