



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
29. juni 2017

J nr. 2017-372

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 1. juni 2017 stillet mig følgende spørgsmål 7, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

#### *Spørgsmål 7*

Kan ministeren bekræfte, at antagelsen om, at egetforbruget for et alment anlæg på 70 kW vil falde fra 60 pct. til 50 pct. ved overgang fra time- til øjebliksafregning, er en udokumenteret antagelse, og at tallet lige så godt kan være 5 eller 20 procentpoint lavere?

#### *Svar*

Antagelserne om andelen af egetforbrug er generelt skønnet under stor usikkerhed. For enkelte anlæg vil egetforbruget ofte ligge højere eller lavere end skønnet, men Energistyrelsen skønner under stor usikkerhed, at de anvendte andele er repræsentative for gennemsnittet af anlæg inden for de enkelte kategorier.

I Energistyrelsens potentialemodel for solceller, som ligger til grund for udbygningsforløbet i Energistyrelsens basisfremskrivning 2017, er egetforbruget for bl.a. etageejendomme under væsentlig usikkerhed skønnet til 60 pct., mens egetforbruget for almindelig husstande er skønnet til 30 pct. Denne antagelse bygger på, at elforbruget i en ejendom med flere husstande er mere jævnt distribueret ud over dagstimerne end ejendomme med kun en husstand, og at den installerede effekt pr. husstand typisk er væsentlig lavere for anlæg, der er tilknyttet etageejendomme. Forudsætningerne i potentialemodellen har været i en begrænset høring hos bl.a. Dansk Solcelleforening.

Lovforslagets økonomiske virkning for eksisterende anlæg med kollektiv nettoafregning er beregnet ud fra en antagelse om, at egetforbruget vil falde fra 60 pct. til 50 pct. ved overgangen fra time- til øjebliksafregning. For enkelte anlæg vil ændringen i andel af egetforbrug ofte være større eller mindre end skønnet, men Energistyrelsen skønner under stor usikkerhed, at den anvendte ændring er repræsentativ for gennemsnittet af anlæg med kollektiv nettoafregning.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

Side 1/1

**Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6  
1470 København K

T: +45 3392 2800  
E: [efkm@efkm.dk](mailto:efkm@efkm.dk)

[www.efkm.dk](http://www.efkm.dk)