



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 16. maj 2018
J. nr. 2018-2623

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i TRU alm. del – spørgsmål 570 bedt mig besvare nedenstående spørgsmål omkring rotteforebyggelse.

Vedr. Spørgsmål 570:

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 3. maj 2018 fra ERFA-gruppen for forebyggende og giftfri indsats mod rotter vedrørende tilsynsrapport for kloakstikledninger ved hushandler og krav om rotte-klap-spærrer, jf. TRU alm. del - bilag 294.

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der oplyser følgende:

”Indledningsvist bemærkes, at forebyggelse og bekæmpelse af rotter primært er reguleret under Miljø- og Fødevareministeriet.

I bygningsreglementet, som er en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i bygge-loven, er der krav om, at afløbsinstallationer skal projekteres og udføres, så rotter hindres i at trænge ud af installationerne og ind i eller under bygninger. Hensigten med dette krav er at forebygge fare for sikkerhed og sundhed for brugerne af bygningen.

Bygningsreglementet tager ikke stilling til, hvilke midler der bedst kan anvendes til at forhindre indtrængning af rotter, da der kan være forskellige løsninger, der fungerer bedst i forskellige situationer. Bygningsreglementet beskriver derfor heller ikke konkrete metoder til at spærre for rotteadgang, og bygningsreglementet beskriver ikke en faldhøjde i forbindelse med rottespærring.

Det er Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at eventuelle tiltag vedrørende rottebekæmpelse og stikledninger, som fx en tilsynsrapport for kloakstikledningers tilstand med henblik på at reducere rotteindtrængning, bør forankres i den enkelte kommunes rottebekæmpelse, der reguleres af ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter” under Miljø- og Fødevareministeriet”.



Med venlig hilsen

Side 2/2


Ole Birk Olesen