



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 16. juli 2018
J. nr. 2018-3463

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 18. juni 2018 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Prehn (S).

Spørgsmål nr. 676:

Hvad kan ministeren oplyse om elevatorerne på Skørping Station, der nu midlertidigt er taget ud af brug, hvornår forventer ministeren/Banedanmark, at problemerne er løst, og elevatorerne igen kan tages i brug?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser:

"Banedanmark besluttede den 31. maj 2018 at tage elevatorerne på Skørping Station ved henholdsvis spor to og spor tre ud af drift. Dette skyldes, at førnævnte to elevatorer ved en faldprøvning foretaget den 24. maj 2018 ikke levede op til de nødvendige sikkerhedsmæssige krav. I en situation med strømudfald på stationen, skal elevatorerne automatisk køre ned og dørene åbnes. Den 30. maj 2018 modtager Banedanmark faldprøvningsattester fra inspektionsorganet Inspecta, som oplyser, at elevatorerne ikke kan godkendes, idet elevatorerne ikke kan nedsænkes i tilfælde af strømudfald. Banedanmark tager den 31. maj 2018, i henhold til gældende lovgivning, de to elevatorer ud af drift indtil en udskiftning kan finde sted.

Banedanmark er i dialog med Banedanmarks entreprenør om hvornår udskiftningen af elevatorerne hurtigst muligt kan gennemføres. Banedanmarks entreprenør har oplyst, at begge elevatorer forventeligt kan være udskiftet og i drift igen senest primo september 2018. Frem til udskiftningen er der derfor kun adgang til perronen via trapperne."

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen