

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. BLS-401-00998

Den 14. september 2010

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 31. august stillet følgende spørgsmål nr. 923 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ida Auken (SF).

Spørgsmål nr. 923 (alm. del)

Vil ministeren oplyse, hvor mange rentvandstanke der er i Danmark, og om disse er tjekket for samme fejl som tanken i Køge?

Svar

Danva (Dansk Vand- og Spildevandsforening) oplyser, at der generelt er en rentvandstank pr. vandværk på de almene vandforsyninger. Dog vil en række af de små vandforsyninger – dem, der forsyner omkring 10 husstande – ikke have en sådan tank. Der er ca. 2.600 almene vandforsyninger.

Kommunalbestyrelsen er myndighed i forhold til vandforsyningerne, og skal føre tilsyn med vandforsyningerne. Det er således den enkelte kommune, der har ansvaret for at sikre, at rentvandstankene ikke udgør en risiko for forurening af vandet. Den gældende lovgivning fastsætter ikke krav til, at Miljøministeriet skal have et detaljeret overblik over det tekniske tilsyn.

Et systematiseret kommunalt tilsyn er et af de 7 indsatsområder til sikring af drikkevandskvaliteten, som fremgår af udkastet til "Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten" som lige har været i høring. I den forbindelse kan jeg nævne, at By- og Landskabsstyrelsen er ved at justere vejledningen om det kommunale tilsyn. Som et led heri vil der blive udarbejdet en "tjek-liste", som indeholder alle de elementer, tilsynet omfatter, herunder kontrol af rentvandstanke. Tjek-listen skal fungere som et let anvendeligt redskab for den kommunale tilsynsførende. Målet er at sikre, at det kommunale tilsyn udføres på en systematisk og ensartet måde, over hele landet.

Karen Ellemann/ Helle Pilsgaard