



Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Folketingsmedlem Ole Birk Olesen (LA) har den 9. november 2011 stillet mig følgende spørgsmål S 24, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. S 24:

"Vil ministeren oplyse de samfundsøkonomiske omkostninger ved, at der ikke må være niveauspring op til indgangspartier, hvorfor husejere kan være nødsaget til at grave render rundt om deres boliger for at forhindre oversvømmelser?"

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

"Det følger af bygningsreglementet, at der skal være niveaufri adgang ved alle yderdøre i en nyopført bygnings stueetage, dvs. at der maksimalt må være en forskel på 2,5 cm mellem terrænet udenfor og gulvet i huset. Den niveaufri adgang skal imidlertid alene etableres ved yderdørene og ikke rundt om den øvrige del af bygningens sokkel. Dette krav har været gældende for etageboliger og offentligt tilgængelige bygninger siden 1977, og i 1998 blev kravet også indført for fritliggende enfamiliehusse.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har udarbejdet en byggeteknisk anvisning til bygningsreglementet. Her fremgår løsninger på, hvordan niveaufri adgang kan etableres på en sådan måde, at der sikres afvanding omkring indgangspartiet. Der bør derfor ikke være behov for f.eks. at grave render til afvanding langs bygningens sokkel.

Styrelsen er ikke i besiddelse af beregninger af eventuelle samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kravet om niveaufri adgang til indgangsdøre."

Herudover kan jeg oplyse, at jeg lægger stor vægt på, at mennesker med handicap har samme muligheder for at deltage i samfundslivet som alle andre, og byggelovgivningen er et af instrumenterne til at opnå dette. Kravet om niveaufri adgang sikrer, at handicappede på samme måde som alle andre kan bo i det hus, som de ønsker, og har mulighed for at besøge familie og venner, uanset hvor de bor.

Vi skal naturligvis også sikre, at tilgængelighedsløsningerne tager højde for andre hensyn. Set i lyset af, at der som følge af klimaforandringerne fremover kan forventes en øget risiko for kraftige nedbørshændelser, vil jeg bede Energistyrelsen om at få Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) til at vurdere, om der er behov for at beskrive yderligere løsninger om niveaufri adgang i den byggetekniske anvisning.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard

Ministeren

Dato: 29. november 2011

J nr. 2011-5431