

Dagsorden

**Velkommen til borgermødet v/ Borgmester Søren
Kjærsgaard**

**Runde - naboers oplevelse af generne ved at bo tæt til
vindmøllerne**

Vindmøllebekendtgørelsens begrænsninger og muligheder

Afsluttende dialog



Støjkrav i vindmøllebek. Dec 2006

§ 3.

Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:

1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder til støjfølsom arealanvendelse:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Nabobeboelse: Al anden beboelse end vindmølle ejerens private beboelse.

2) Støjfølsom arealanvendelse: Områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder.

Påbud om støjmålinger

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at ejeren af en vindmølle for egen regning udfører støjmålinger, jf. § 4,

- 1) når en anmeldt vindmølle sættes i drift,
- 2) i forbindelse med almindeligt tilsyn efter loven, dog højst 1 gang årligt, eller
- 3) i forbindelse med behandlingen af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for at være nødvendigt.

Støjkrav ved andre vindstyrker?

- Nej
 - der er ikke krav udover vindhastighederne 6 og 8 m/s (+/- 0,5 dB(A)).
- Vattenfall frafalder dog først setting (støjdæmpning) efter 12 m/s, dvs. her ændre omdrejningstallet sig på møllerne.

Regulering af lavfrekvent støj?

- Nej
 - da møllerne er opstillet før december 2011, er der ikke krav til lavfrekvent støj eller infralyd (de helt lave frekvenser under 20 HZ)

Vindmøllebek er udtømmende

- Vindmøllebek er en branchebekendtgørelse. Det betyder at den regulerer alle forhold omkring emnet.
- Det vil sige, at vi ikke kan give påbud om måling af f.eks. Lavfrekvent støj efter MBL.

Hvordan måles støj fra vindmøller?

Det er beskrevet meget konkret i vindmøllebekendtgørelsens bilag 1.

- f.eks. Skal baggrundsstøjen være mindst 6 m/s lavere end den totale målte møllestøj.
- Ubestemtheden (måleusikkerhed) er fastlagt til 2 dB(A).
- MST har fastlagt, at ubestemtheden ikke gælder i planlægningsfasen.