



Beredskabsstyrelsen

SFB kt. j.nr. 9370-017/97 OH

12. juni 1997

Albertslund Kommune  
Beredskabschef P. Barentzen  
Rådhuset  
2620 Albertslund

AKT NR. 2

Emne : Møblering i flugtveje ? - spørgsmål stillet af "Herlevklubben".

Som formand for "Herlevklubben" har De forespurgt Beredskabsstyrelsen om, hvor restriktiv kommunerne skal være med hensyn til at begrænse inventar, møbler m.v. i flugtveje.

I de driftsmæssige forskrifter for henholdsvis hoteller m.v., forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker er der mulighed for, at det lokale redningsberedskab (beredskabschef/-inspektør) kan tillade, at flugtvejsgange, gårdarealer m.v. (men ikke trapper) indrettes til andre formål end trafik, hvis disse formål ikke medfører væsentlig forøget brandbelastning eller reducerer funktionen som flugtvej, jf. punkt 6.2 i forskrifterne. Tilsvarende formulering er gældende for flugtveje i bygninger omfattet af bygningsreglementet, jf. BR 6.5.1, stk. 1.

I forbindelse med administration af denne lempelse i *driftsmæssige forskrifter* giver Beredskabsstyrelsen kommunerne følgende retningslinier:

### 1. Generelt.

I flugtvejsgange kan der placeres inventar, møbler m.v. med en begrænset brandbelastning og antændelsesrisiko efter nærmere godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Som dokumentation for den indgåede aftale skal der foreligge en godkendt inventarplan, visende hvor og hvormeget af flugtvejsgangene der må benyttes til andet end trafik. Den godkendte inventarplan for flugtvejsgange fastholder den ansvarlige leder på det aftalte, og under brandsyn kan det kontrolleres, at der ikke er sket yderligere møblering.

Den krævede frie gangbredde (mindst 1,3 m eller 2,4 m) skal dog altid overholdes, og helst være i lige linie i midten af gangen eller i samme side af gangen.

### 2. Dagopholdsbygninger.

I forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker vil en begrænset brandbelastning/antændelsesrisiko i flugtveje kunne accepteres i form af f. eks. :

- tøj på en knagerække, men ikke en egentlig garderobe, eller
- en enkelt varmdriksautomat, men ikke en køkken-niche med kogeplader, kaffemaskiner m.v. (se vedlagte farvekopi), eller
- en enkelt kopimaskine, men ikke flere maskiner, printere og papiroplag, eller
- et enkelt, mindre bogskab, men ikke flere skabe/reoler med bøger el. lign. (se vedlagte farvekopi), eller
- et par stole + et lille bord i hårdt træ eller stål, og ikke i et sådan omfang, at gangen får karakter af et "opholdrum".

## 2. Natopholdsbygninger.

I hoteller, plejehospitaler m.v., hvor personrisikoen er større, må begrænsningen af brandbelastning/antændelsesrisiko i flugtvejs-gange skærpes - i forhold til dagopholdsbygninger. Som eksempler på hvad der normalt kan accepteres af møblering :


- et par stole i hårdt træ eller stål. Polstrede møbler kan normalt ikke accepteres, medmindre de opfylder DS/EN 1021-1 "Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler. Del 1 : Antændelseskilde svarende til cigaret".

I plejehospitaler, ældreboligbebyggelser o. lign. ønsker man ofte en mere omfattende møblering i flugtvejsgangen end, hvad der kan accepteres. For at tilgodese dette ønske bør flugtvejene om-lægges således, at den møblerede gang ikke bliver flugtvej.

De ovenfor nævnte eksempler på begrænset brandbelastning/antændelses-  
risiko i henholdsvis dag- og natopholdsbygninger gælder pr. røgafsnit  
(mellem branddøre/røgtætte døre) i flugtvejsgangen.

Iøvrigt undervises kommende beredskabsinspektører i de ovennævnte retningslinier, jf. gruppe- og projektopgaver på kurset "Brandteknisk byggesagsbehandling".

Med venlig hilsen

  
O. Harpøth

Bilag : 2 stk

Kopi tilsendt Dansk Brandteknisk Institut v/ Jesper Steffensen.