



Energi-,  
Forsynings- og  
Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

Dato  
10. oktober 2018

J nr. 2017-3358

Udvalget stillede den 3. november 2017 et spørgsmål, nr. 32, alm. del, vedrørende Viking Link forbindelsen til England, som jeg besvarede den 30. november 2017. Hele besvarelsen kan findes på følgende link:  
<https://www.ft.dk/samling/20171/alm.del/efk/spm/32/svar/1447733/1826105/index.htm>

Spørgsmålet bestod af en række under-spørgsmål a-m. I svaret på underspørgsmål k skrev jeg blandt andet: *"Der er i forbindelse med behandling af ansøgningen ikke regnet på CO<sub>2</sub>-udledningen i EU. CO<sub>2</sub> indgår i beregningerne ved en kvotepris. Erstatningen for reduktionen i den britiske elproduktion vil fortsat være produktion inden for EU's kvotesystem."*

Energistyrelsen har den 8. oktober 2018 oplyst mig, at de er blevet opmærksomme på en mail af 27. april 2017, sendt fra Energinet til Energistyrelsen, der indeholder beregninger af CO<sub>2</sub>-effekten af Viking Link og Vestkystforbindelsen. Mailen er ikke tilgået mig eller departementet og jeg har ikke haft kendskab til disse beregninger, da jeg svarede på spørgsmål 32 i november 2017.

Det fremgår af Energinets mail af 27. april 2017 til Energistyrelsen, at CO<sub>2</sub>-udledningen forventedes at stige med 2,43 mio. tons i 2030 og 2,45 mio. tons, hvis forbindelsen blev etableret i 2020. Tallene var beregnet af Energinet på BID-modellen og gjaldt samlet for hele det modellerede område (18 af 28 EU-lande plus Norge og Schweiz).

Energistyrelsen foretog i juni 2018 en analyse af CO<sub>2</sub>-effekten af Viking Link som led i mit svar på et konkret samrådsspørgsmål, der lød: "Vil ministeren redegøre for den forventede påvirkning af CO<sub>2</sub>-udledningen som følge af Viking Link på europæisk niveau henholdsvis frem mod 2030 og i perioden fra 2030 til 2040?". Energistyrelsens analyse er efter forespørgsel oversendt til udvalget som svar på spørgsmål 325, alm. del, af 14. september 2018. Energistyrelsens beregninger viser et fald i CO<sub>2</sub>-udledningen på 0,1-0,5 mio. tons CO<sub>2</sub> i 2030. Beregningerne er gennemført på Energistyrelsens beregningsmodel (Ramses) med forudsætninger fra Basisfremskrivning 2018 samt en variant heraf med højere CO<sub>2</sub>-pris. Beregningerne dækker geografisk 21 af 28 EU-lande samt Norge og Schweiz.

**Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6  
1470 København K

T: +45 3392 2800  
E: [efkm@efkm.dk](mailto:efkm@efkm.dk)

[www.efkm.dk](http://www.efkm.dk)



De forskellige resultater skyldes, at der er tale om forskellige modeller, og at Energistyrelsens beregninger er baseret på opdaterede forudsætninger.

Afslutningsvist bemærkes, at CO<sub>2</sub>-udledningen ikke har været en faktor i godkendelsen af Viking Link-projektet efter Lov om Energinet, § 4. CO<sub>2</sub>-effekter af Viking Link reguleres inden for EU's kvotehandelssystem. Som nævnt i svar på EFK spørgsmål 32 er CO<sub>2</sub> indgået ved en pris i beregninger af business casen for Viking Link.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt