



Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

Miljø- og fødevareministerens endelige besvarelse af spørgsmål nr. 280 (MOF alm. del) stillet den 28. november efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF) og Christian Rabjerg Madsen (S).

Spørgsmål nr. 280

”Hvor stor en andel af drikkevandsforsyningen til Grindsted er lagt i jord, der er forurenet af Grindstedværket? Hvilke undersøgelser er der foretaget af omfanget og konsekvenserne af diffusion af kemikalier herfra til Grindsteds vandforsyning, og hvad viser disse undersøgelser? Hvem har ansvaret for en eventuel forurening af drikkevandsforsyningen og udbedring heraf?”

Svar

Miljø- og Fødevareministeriet har været i kontakt med Billund Kommune.
Kommunen oplyser følgende:

”Forureningen fra de fire forureninger i Grindsted følger grundvandsstrømningerne til Grindsted Å ved at løbe i grundvandet under Grindsted By. Vandforsyningsledningerne i Grindsted By ligger generelt over grundvandsspejlet. Der er dog fire undtagelser, hvor hovedledninger løber under Grindsted Å, og derved ligger så dybt at de kommer i berøring med grundvandet. Det er Billund Kommunes vurdering, at disse større ledninger med betydeligt vand-flow, ikke udgør en reel risiko for en målbar påvirkning af drikkevandskvaliteten. Med i kommunens vurdering indgår ledningsdimension, ledningsmateriale, vandflow i ledningen samt placering i forhold til forureningen.”

Såfremt Billund Kommune finder, at konkrete stoffer giver risiko for påvirkning af drikkevandskvaliteten, skal kommunen stille krav om, at de indgår i vandforsyningens kontrolprogram. Billund Kommune har på baggrund af vurderingen af fraværet af risiko for indtrængning ikke inddraget særlige stoffer knyttet til Grindstedforureningen i vandværkets kontrolprogram. Forsyningsselskabet er ansvarlig for at sikre rent drikkevand til forbrugeren. Kommunen tilser, at forsyningerne overholder gældende regler ift. kravene i fx drikkevandsbekendtgørelsen.

Jakob Ellemann-Jensen

/

Kristian Hovgaard Juul-Larsen