

6.2.2019

Arkiv

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Miljø- og Planlægningsudvalget
(Alm. del - bilag 425)
vandmiljø; spildevand; drikkevand; grundvand
(Offentligt)

DEPARTEMENTET

J.nr. M 2034-0001

Den 22. januar 2003

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 1264 stillet af

Elsebeth Gerner Nielsen, RV.

Spørgsmål nr. S 1264:

"Vil ministeren kommentere oplysningerne i "Danske Kommuner" nr. 40, udgivet den 19. december 2002, om at vandrør ikke er tætte, og at der med andre ord kan trænge stoffer fra miljøet omkring rørene ind i rørene og således forurene drikkevandet?"

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der oplyser følgende:

"Det fremgår af artiklen, at stoffer som benzin og klorerede opløsningsmidler kan medføre forurening af drikkevandet ved indtrængning af kemikalier (diffusion) gennem plastrør. I DS 475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord" er der derfor også fastsat en række betingelser for nedlægning af bl.a. drikkevandsrør - bl.a. afstandskrav til andre ledninger, samt krav til særlige undersøgelser ved etablering af vandledninger i områder med risiko for forurening af jord f.eks. benzinstationer. I disse områder er der alternativer til plastrørene, f.eks. plastrør forsynet med en udvendig aluminiumskappe.

Normen beskytter alene mod de eksisterende forhold, men tager ikke højde for eventuelle nye forureninger, der følger af menneskelige aktiviteter. I de tilfælde, der er omtalt i artiklen, har forureningen været forårsaget af utilsigtet forurening ved spild. I sådanne tilfælde bør forureningen fjernes hurtigst muligt, og eventuelle beskadigede vandrør udskiftes.

Risikoen for en forurening afhænger dog af flere faktorer, blandt andet koncentrationen af kemikalier i jorden hvor rørene ligger, tætheden af plastmaterialet samt hvor længe rørene er udsat for kemikalierne.

Miljøstyrelsen har kun kendskab til få sager, hvor drikkevandet er blevet forurennet ved diffusion af forurenende stoffer gennem plastrør.

På baggrund af den opståede usikkerhed om plastrør vil styrelsen iværksætte en undersøgelse af området."