



**Miljø- og
Fødevareministeriet**

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 2018-14692
Den

Miljø- og fødevareministerens endelige besvarelse af spørgsmål nr. 278 (MOF alm. del) stillet den 28. november efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF) og Christian Rabjerg Madsen (S).

Spørgsmål nr. 278

”Hvad kan ministeren oplyse om reglerne for placering af drikkevandsledninger i forurennet jord? Hvor mange km drikkevandsledning er i dag placeret i forurennet jord i Danmark?”

Svar

Kommunerne skal tilse, at vandforsyningerne overholder kravene i drikkevandsbekendtgørelsen, når de leverer drikkevand til borgerne. Umiddelbart vil der ikke være problemer ved, at drikkevandsledninger løber gennem forurennet jord, da der er et kraftigt tryk i drikkevandsledningen, og der vil derfor løbe vand ud – og ikke ind – hvis der opstår brud på ledningen.

Registreringen af forurennet jord sker som udgangspunkt på to måder. Dels som områdekortlægninger, hvor fx alle arealer i byzone som udgangspunkt klassificeres som lettere forurennet jord. Dels som punktkilder ved regionernes kortlægning. Forureningstyperne er forskellige, og kortlægningerne har forskellige formål jf. jordforureningsloven. Der er derfor ikke nødvendigvis en risiko ved, at en drikkevandsledning er placeret i et område, som er registreret som forurennet, da forureningen fx kan ligge i topjorden.

Der er ikke et nationalt overblik over placering af drikkevandsledninger, herunder hvor mange kilometer drikkevandsledning, der er placeret i områder, som enten er områdeklassificeret som lettere forurennet, eller er kortlagt som punktkildeforurening.

Jakob Ellemann-Jensen / Kristian Hovgaard Juul-Larsen