



Transportministeriet

Transportministeren

Uddannelses- og Forskningsudvalget
Folketinget

21. januar 2022

2021-4404

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Uddannelses- og Forskningsudvalget har i brev af 23. december 2021 stillet mig følgende spørgsmål (UFU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Spørgsmål nr. 64:

Vil ministeren redegøre for udbedringen af fejl i Niels Bohr Bygningen på den spanske entreprenørs Inabensas område, navnlig VVS, køl, varme, CTS, kloak, konstruktioner, sprinkler og gas?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Vejdirektoratet, som har oplyst mig følgende:

”Inabensas kontrakt indeholdt hhv. VVS, ventilation, CTS, køl, gas, sprinkler og kloak.

Ved gennemgang af det udførte arbejde blev der konstateret store fejl og mangler på alle Inabensas arbejder tilbage i foråret 2017. Derfor blev der gennemført omfattende syn- og skønsforretninger på stort set alle Inabensas leverancer.

Næsten alle Inabensas arbejder er omgjort, dog er enkelte større ventilationsanlæg bibeholdt, men opdateret med nye ventilatorer. De mangler der udestår bliver afhjulpet i den takt entreprenørerne håndterer dem. Endelig er der mangler, der bevidst venter til sidst, eksempelvis udbedring af skrammer og ridser, pletmaling samt diverse fugearbejder, hvilket først sker når brandlukningerne er endelig færdiggjort i bygningsafsnittet.

De få udestående afhjælpninger indgår i den samlede tidsplan og forventes afsluttet inden overdragelsen til Københavns Universitet.

Materialet fra syn- og skønsforretningerne indgår som grundlag i den verserende voldgiftssag mod Inabensa.”



Side 2/2

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benny Engelbrecht', written over a light blue rectangular background.

Benny Engelbrecht