



Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
4. oktober 2022

J nr. 2022 - 307

Orientering om godkendelse af Energinets ansøgte projekt ”Energjø Bornholms elinfrastruktur”

Energinet har den 31. marts 2022 indsendt en ansøgning om godkendelse af Energjø Bornholms elinfrastruktur efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet jf. § 20, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1067 af 28. maj 2021 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

Projektet skal sikre, at Energinet etablerer det kollektive transmissionsnet og dertilhørende elektriske anlæg, som skal forbinde Energjø Bornholm til eltransmissionsnettet i Danmark. Konkret består projektet af etableringen af en 245 km jævnstrømsforbindelse mellem Bornholm og Sjælland og etableringen af to 400 kV-stationer med omformeranlæg på henholdsvis Bornholm og Sjælland.

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget modtog den 20. juni 2022 en skriftlig redegørelse om projektet. Derudover blev udvalget orienteret om projektet ved en teknisk gennemgang ved Energinet den 22. juni 2022. Udvalget har i svarbrev af den 22. juni anmodet om at blive orienteret om ministerens afgørelse, når ansøgningen er færdigbehandlet.

Den 29. august 2022 blev der indgået politisk *Tillægsaftale om Energjø Bornholm 2022*, hvor Energjø Bornholm udvides fra 2 til 3 GW. Der er i tillæg hertil den 26. juli 2022 indgået en politisk aftale med Tyskland om, at Tyskland tilsluttes Energjø Bornholm. Det er en forudsætning i Energinets ansøgning, at der indgås aftale med den tyske TSO, 50Hertz, om fordeling af ejerskab, omkostninger og indtægter. Der pågår fortsat forhandlinger mellem Energinet og 50Hertz herom.

På baggrund af den politiske aftale med Tyskland har Energinet foretaget en foreløbig vurdering af de budgetmæssige konsekvenser med afsæt i de i aftalen fastsatte principper for fordeling af ejerskab, omkostninger og indtægter. Baseret på principperne i den politiske aftale med Tyskland vurderer Energinet foreløbigt, at anlægsbudget for Energinets del af projektet reduceres som følge af den delfinansiering, der er lagt til grund for anlægget på Bornholm. Følgelig vil Energinets anlægsbudget efter principperne i den politiske aftale reduceres fra

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



16,9 mia. DKK til ca. 13,9 mia. DKK ekskl. risikoomkostninger. Derudover forventes Energinets afledte driftsomkostninger reduceret fra 121 til 114 mio. DKK årligt.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har færdigbehandlet Energinets ansøgning om projektet "Energiløsning Bornholms elinfrastruktur", og jeg kan orientere udvalget om, at jeg dags dato har godkendt Energinets ansøgning. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med beskrivelserne i materialet, der er fremsendt til brug for sagens behandling, herunder valg af teknisk løsning og øvrige forudsætninger, der fremgår af Energinets business case for projektet. Såfremt der sker væsentlige ændringer af projektet, skal dette meddeles Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet uden unødige forsinkelser med henblik på særskilt godkendelse af ændringerne.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen