



Energistyrelsen

**Kontor/afdeling**

Energineutrale bygninger

**Dato**

11-05-2025

**J nr.** 2025 - 41

**Høringsnotat vedrørende Bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen)**

/IDDG

Bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse blev sendt i ekstern høring med frist for afgivelse af høringssvar den 24. april 2025.

Der er modtaget i alt 10 høringssvar i høringsperioden fra:

- VELTEK
- Varmepumpeindustrien
- Landsbyggefonden
- Branchehuset
- Byggeskadefonden
- DA - Dansk Arbejdsgiverforening
- TEKNIQ
- FRI
- Kommunernes Landsforening (KL)
- Klima og Byudvikling (Teknik- og Miljøforvaltningen), Københavns Kommune

1 høringspart, DA, har oplyst, at de ikke ønsker at afgive bemærkninger, da høringen falder uden for DA's virkefelt.

Følgende 6 høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til bekendtgørelsesudkastet.

- VELTEK
- Landsbyggefonden
- DA - Dansk Arbejdsgiverforening
- FRI
- Byggeskadefonden
- Klima og Byudvikling (Teknik- og Miljøforvaltningen), Københavns Kommune

I det følgende vil de væsentligste punkter i de indkomne høringssvar blive gennemgået efterfulgt af ministeriets bemærkninger for hvert emne. Bemærkningerne er markeret med kursiv. For detaljerede oplysninger om svarenes indhold henvises der til de fremsendte høringssvar, som kan ses på Høringsportalen.

Høringssvarene har berørt følgende emner:

**Energistyrelsen**

Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8  
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700  
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



### **Ad nr. 1: Genbekræftelse af politisk aftale om udfasning af gas**

Branchehuset oplyser, at de anser Varmepumpepuljen for at være et vigtigt incitament til at fremme den energirigtige opvarmning og konvertering fra fossilt brændsel og dermed som et væsentligt instrument til fremme af den grønne omstilling. Branchehuset udtaler samtidigt, at de gerne så, at man stod fast og genbekræftede den politiske aftale om udfasning af gas så incitamentet til en grøn omstilling fastholdes af hensyn til både klima og den nuværende sikkerhedspolitiske situation.

#### **Ministeriets bemærkninger:**

*Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet noterer sig Branchehusets syn på Varmepumpepuljens indflydelse på den grønne omstilling.*

*Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at det følger af Klimaaftale om grøn strøm og varme (2022), at regeringen i 2026 – når vi har et bedre overblik over, hvor mange husstande og virksomheder, der er tilbage på gasnettet – vil fremlægge mulige initiativer samt den finansiering, der skal til for at indfri ambitionen om udfasning af gasfyr i 2035 og 100 pct. grøn gas i 2030.*

### **Ad nr. 2: Omdannelse til en årlig pulje**

Branchehuset bemærker, at Varmepumpepuljen med fordel kan laves årlig eller længerevarende for at undgå flaskehalse og evt. usikkerhed om den fortsatte politiske opbakning til projektet.

#### **Ministeriets bemærkninger:**

*Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vurderer, at forslaget om at omdanne Varmepumpepuljen til en årlig pulje, der forbliver åbent gennem året uden puljeåbninger og -lukninger falder uden for det påtænkte bekendtgørelsesudkast.*

*Klima- Energi- og Forsyningsministeriet arbejder generelt for, at Varmepumpepuljen holdes åben så lang tid som muligt. Puljen lukker imidlertid, hvis den løber tør for midler samt omkring årsskifte. Således kan ansøgninger nå at blive behandlet, og der kan foretages service på puljens IT-systemer mm.*

*Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at Energistyrelsen orienterer om puljeåbninger bl.a. via Energistyrelsens hjemmeside, statens-tilskudspuljer.dk samt gennem nyhedsbreve og sociale medier.*

### **Ad nr. 3: Ophævelse af krav om at anvende en VE-godkendt virksomhed**

Varmepumpeindustrien udtaler, at de er bekymret for, at de nærværende bekendtgørelser i sammenhæng med BEK nr. 564 af 29/05/2024 vil medføre et fald i kvaliteten af de installerede varmepumper. Varmepumpeindustrien mener, at



godkendelsesordningen har været et væsentligt redskab til at sikre, at statslige tilskud på området er blevet anvendt til at fremme installationer med høj kvalitet og lang levetid og dermed til at sikre et højt udbytte af tilskuddene, herunder også, at godkendelsesordningen er med til at sikre, at Danmark kan opfylde sine forpligtelser i henhold til VE-direktivets artikel 18. Varmepumpeindustrien anbefaler, at kravet om brug af VE-godkendte installatører bibeholdes i bekendtgørelsen, herunder at forslag til ophævelse af BEK nr. 564 af 29/05/2024 om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg også trækkes tilbage.

TEKNIQ oplyser, at bekendtgørelsens ikrafttrædelse ikke tager højde for de markedsvilkår, som VE-godkendte virksomheder arbejder under. TEKNIQ finder det er nødvendigt, at der er fuld overensstemmelse mellem nærværende bekendtgørelsesudkast og BEK nr. 564 af 29/05/2024 samt den orientering, der er sendt til de VE-godkendte virksomheder, for at sikre en smidig overgang fra VE-godkendelsesordningen til det nye system, samtidig med at de eksisterende VE-godkendte virksomheder ikke stilles dårligere i konkurrencen. TEKNIQ ser gerne, at tilsagn om tilskud fra Varmepumpepuljen inden 1. juli 2025 kun kan udnyttes ved at installationen foretages af en VE godkendt virksomhed. TEKNIQ vurderer, det er vigtigt, at det bliver tydeliggjort, under hvilke forudsætninger tilskuddet fremover udløses.

### **Ministeriets bemærkninger:**

*Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at udtagelsen af bestemmelserne om VE-godkendelsesordningen i bekendtgørelsesudkastet sker som en konsekvensrettelse ud fra forslag til ophævelse af BEK nr. 564 af 29/05/2024 om en godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg, hvis høring blev afsluttet den 9. maj 2025. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet henviser til høringsnotatet for BEK nr. 564 af 29/05/2024 for yderligere bemærkninger omkring ophøret af ordningen, da det er heri, at nedlæggelsen af VE-godkendelsesordningen behandles.*

*For så vidt angår den sagsbehandling, der vil være på Varmepumpepuljen fra den 1. juli 2025, bemærker Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at der er lagt op til en overgangsperiode, der tager udgangspunkt i skæringsdatoen den 1. juli 2025, hvor VE-godkendelsesordningen forventes nedlagt. Overgangsperioden vil indebære følgende:*

- I. Støttetilsagn givet før 1. juli 2025, hvor arbejdet udføres før 1. juli 2025. Her vil det fortsat være et krav at bruge en VE-godkendt virksomhed.*
- II. Støttetilsagn givet før 1. juli 2025, hvor arbejdet udføres efter 1. juli 2025. Her vil listen over VE-godkendte virksomheder blive fastfrosset den 1/7-2025. Virksomheder, der fremgår på listen, vil kunne benyttes til og med 2027. Dertil vil der kunne anvendes en virksomhed, som lever op til de gældende regler for autorisationskrævende arbejde for*



*de relevante installationer. I Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister fremgår en liste over autoriserede virksomheder inden for forretningsområdet for el og vvs.*

- III. *Støttetilsagn givet efter 1. juli 2025, og hvor arbejdet udføres efter 1. juli 2025. Her vil krav om anvendelse af en VE-godkendt virksomhed udgå som led i konsekvensændring efter ophøret af BEK nr. 564 af 29/05/2024, men de gældende regler for hvem der kan udføre autorisationskrævende arbejde, vil fortsat skulle følges. Autoriserede virksomheder indenfor el og vvs fremgår af Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister.*

*Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker endvidere, at tilsagn om tilskud fortsat kun kan meddeles, hvis arbejdet ikke er påbegyndt, før Energistyrelsen har meddelt tilsagnet. Hvis arbejdet med konverteringen er påbegyndt, før der er meddelt tilsagn til det, eksempelvis ved at etablerings- eller anlægsarbejdet er påbegyndt, eller at der er indgået retligt bindende tilsagn om køb af udstyr mv., vil der ikke kunne opnås tilskud fra Varmepumpepuljen.*

#### **Ad nr. 4: Justering af tilskudsstørrelse**

Varmepumpeindustrien opfordrer til, at tilskuddene til varmepumper forhøjes, så det bliver endnu mere attraktivt at installere varmepumper. Varmepumpeindustrien foreslår yderligere, at der sker en yderligere forhøjelse af tilskudssatser målrettet ejendomme med lave ejendomsværdier.

#### **Ministeriets bemærkninger:**

*Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at tilpasning af tilskudssatserne falder uden for det påtænkte bekendtgørelsesudkast.*

*Tilskudssatserne i Varmepumpepuljen fastsættes med udgangspunkt i estimerede markedspriser for de enkelte konverteringsprojekter. Ministeriet noterer sig høringssvaret til fremtidig tilpasning af tilskudssatserne og takker for, at Varmepumpeindustrien stiller sig til rådighed for deltagelse i eventuelle arbejdsgrupper omkring videreudvikling af tilskudsordningen og/eller godkendelsesordningen.*

#### **Ad nr. 5: Høringsperioden længde**

TEKNIQ bemærker, at de finder det u hensigtsmæssigt, at tidsfristen for afgivelse af høringssvar har været sat så kort, og at høringen er gennemført hen over påske. Samtidigt beder KL om, at Klima- Energi og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner fremover giver ordentlig tid til høringsprocesserne, medmindre der findes presserende grunde til korte tidsfrister.

#### **Ministeriets bemærkninger:**



*Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bestræber sig på en høringsperiode på 4 uger for bekendtgørelsesændringer, og beklager den korte høringsperiode der har været på nærværende høring.*

**Ad nr. 6: Regningsbilag, der anvendes som dokumentation**

TEKNIQ anbefaler, at der skal anvendes autorisationsnummer som dokumentation af regningsbilag til brug for udbetaling fra puljen.

**Ministeriets bemærkninger:**

*Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at der efter bekendtgørelsens § 19, er krav om, at regningsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte omkostninger til projekter om konvertering af opvarmningssystemer, af den udførende virksomhed skal være påført oplysninger om bl.a. den udførende virksomheds CVR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer.*

*Det er muligt at fremsøge autoriserede virksomheder gennem Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister ved brug af CVR-nummer, men også ved brug af virksomhedsnavn, adresse, autorisations nummer eller autorisations område.*

Energistyrelsen takker for høringssvarene, der således ikke har givet anledning til ændringer i bekendtgørelsesudkastet.

Høringssvarene er vedlagt.

Det skal bemærkes, at dette høringsnotat alene vedrører indkomne høringssvar for nærværende bekendtgørelsesændring med ikrafttrædelse den 1. juli 2025. Samtidigt afgivne høringssvar til de forhold der blev foreslået ændret i den ophørende bekendtgørelse med ikrafttrædelse den 21. maj 2025, er blevet behandlet i separat høringssvar herfor.