



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
10-05-2025

J nr. 2025 - 1751

Akt-id 618853

Svar på KEF alm. del – spm. 211

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 4. april 2025 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 211, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Steffen W. Frølund (LA).

Spørgsmål 211

Vil ministeren oplyse, hvilken elprisfremskrivning som ligger til grund for det oplyste spænd for den havvindsvægtede elpris i svar på KEF alm. del – spørgsmål 166, og hvordan og eventuelt hvorfor denne fremskrivning adskiller sig fra elprisfremskrivningen i den seneste udgave af Klimafremskrivningen 2024?

Svar

Elprisfremskrivningen, som ligger til grund for det oplyste spænd for den havvindsvægtede elpris i svar på KEF alm. del – spørgsmål 166, er beregnet ved samme metode, som bruges ifm. Analyseforudsætninger til Energinet. Priserne er dertil tillagt en variation på +/- 20 pct.

Fremskrivningen adskiller sig fra elprisfremskrivningen i Klimastatus og -fremskrivning 2024 ved bl.a. at have en længere tidshorisont. Dertil er en række forudsætninger om bl.a. det fremtidige elforbrug og elproduktion forskellige. Energistyrelsen tager i udarbejdelsen af Analyseforudsætningerne ligesom for Klimastatus og -fremskrivning højde for besluttet politik, skøn for den generelle teknologi- og markedsudvikling mv. Derudover forudsættes der i Analyseforudsætningerne indfrielse af en lang række politiske målsætninger og ambitioner mv., også hvis der ikke er vedtaget konkrete virkemidler til opnåelse heraf. Herved vil elprisen i de to fremskrivninger afvige fra hinanden som følge af forskellige forløb for elforbrug og -produktion.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk