



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
17-09-2025

J nr. 2025 - 4392

Akt-id 695269

Svar på KEF alm. del – spm. 382

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 27. august 2025 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 382, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Peter Kofod (DF).

Spørgsmål 382

Vil ministeren redegøre for, hvorfor etableringen af en ny elforbindelse mellem Aarhus og Aabenraa kræver en ny linjeføring, når der allerede findes en eksisterende forbindelse på strækningen?

Svar

Jeg antager, at spørgsmålet henviser til linjeføring for 400 kV luftledningsforbindelsen i projektet Nyt Elnet mellem Aarhus og Aabenraa. Nyt Elnet Aarhus-Aabenraa er et fremskyndelsesprojekt med ophæng i *Aftale om hurtigere og mere effektiv udbygning af elnettet*, indgået af Regeringen (S, V og M), SF, LA, K, EL, DF og RV den 20. december 2024, der skal sikre hurtigere fremdrift i udbygningen af eltransmissionsnettet. Jeg kan oplyse, at jeg godkendte projektet juni 2025 efter at have forelagt projektet for KEF-udvalget den 28. maj 2025.

Jeg har anmodet Energinet om at bidrage til svaret. Energinet oplyser:

Energinet har undersøgt, om det er muligt at genbruge den eksisterende linjeføring én til én for den nye 400 kV luftledning. Energinet har konkluderet, at det ikke er muligt. Det skyldes, at den eksisterende 400 kV ledning udgør et helt vitalt led i elforsyningen i hele området og for Jylland og Fyn generelt. Derfor vil det, af hensyn til forsyningssikkerheden, ikke være muligt at tage den eksisterende luftledning ud af drift i de ca. fire år som det vil tage at demontere den gamle luftledning og etablere den nye luftledning.

Energinet har også undersøgt, om det er muligt at etablere den nye 400 kV ledning med samme linjeføring ved siden af den eksisterende gamle 400/150 kV luftledning. Dette har kun været muligt nogle steder langs den eksisterende forbindelse. For en større del af strækningen har det ikke været muligt, da den nye

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



400 kV ledning ikke vil kunne bygges, bl.a. pga. boliger, industri og reserveret arealer til en mulig udvidelse af motorvejen. Dette betyder, at der ikke er plads til en yderligere linjeføring parallelt med den eksisterende med den sikkerhedsafstand anlægget kræver til både bygninger og den eksisterende luftledning. I forbindelse med anlægsarbejderne er det på grund af arbejdssikkerhed nødvendigt med en vis afstand mellem den gamle og den nye luftledning.

Det bemærkes, at eventuelle større justeringer af projektet, herunder linjeføring og større tekniske ændringer, kan øge risiko for forsinkelse af projektet og behov for budgetudvidelse.

Yderligere info om Nyt elnet mellem Aarhus og Aabenraa er tilgængeligt på Energinets hjemmeside: <https://energinet.dk/aarhus-aabenraa/>

Med venlig hilsen

Lars Aagaard