



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
6. oktober 2025

J nr. 2025 - 4392

Akt-id 695269

Svar på KEF alm. del – spm. 463

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 11. september 2025 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 463, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Spørgsmål 463

Vil ministeren redegøre for, hvor stor sikkerhedsafstand 400 kV masterne skal have til Baltic Pipe-gasledningen?

Svar

Det antages, at spørgsmålet henviser til linjeføring for 400 kV luftledningsforbindelsen i projektet *Nyt Elnet mellem Aarhus og Aabenraa*. Nyt Elnet Aarhus-Aabenraa er et såkaldt fremskyndelsesprojekt, med ophæng i Aftale om hurtigere og mere effektiv udbygning af elnettet, indgået af Regeringen (S, V og M), SF, LA, K, EL, DF og RV den 20. december 2024, der skal sikre hurtigere fremdrift i udbygningen af eltransmissionsnettet. Jeg kan oplyse, at jeg godkendte projektet juni 2025 efter at have forelagt projektet for KEF-udvalget den 28. maj 2025. KEF-udvalget havde ikke bemærkninger ifm. forelæggelsen.

Jeg har anmodet om Energinet om at bidrage til svaret. Energinet oplyser:

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive en specifik sikkerhedsafstand mellem 400 kV masterne og Baltic Pipe gasledningen. Det afhænger således af den endelige linjeføring for 400 kV luftledningen. I praksis indebærer dette, at der skal ske en opmåling af, hvor lange strækninger, og i hvilken afstand luftledningen er parallelført med Baltic Pipe. Herefter foretages der en såkaldt nærføringsberegning, der skal verificere at linjeføringen ikke vil give anledning til sikkerhedsmæssige problemer for Baltic Pipe. Generelt tilstræbes det ved ruteføringen af luftledninger og kabler at undgå lange parallelføringer tæt på olie- og gasrør, da dette kan give anledning til, at der skabes elektriske strømme i disse rør-anlæg – og disse strømme kan både føre til korrosion af anlægget og skabe driftsmæssige udfordringer.

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Med venlig hilsen

Lars Aagaard