



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
29-10-2025

J nr. 2025 - 4642

Akt-id 709595

Svar på KEF alm. del – spm. 3

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 8. oktober 2025 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 3, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Spørgsmålene er stillet af ikkemedlem af udvalget (MFU) Hans Kristian Skibby (DD).

Spørgsmål 3

Vil ministeren i relation til Energinets projekt »Nyt elnet Aarhus-Aabenraa« redegøre for, hvorfor den foreslåede strækning Kærbølling Mark–Hørup i Vejle Kommune ikke kabellægges? Har ministeren undersøgt mulighederne for kabellægning af denne strækning, som ligger meget tæt på den værdifulde danske kulturarv Kongernes Jelling og Jellingstenene?

Svar

Jeg har bedt Energinet bidrage med svar. Energinet oplyser:

Der henvises til svar på KEF alm. del – spm. 384 om kabellægningsomfang i Nyt elnet mellem Aarhus og Aabenraa projektet. Af svaret fremgår, at det er Energinets vurdering, at et kabellægningsomfang på ca. 15 procent, svarende til ca. 30 km. kabelstrækning, for 400 kV-forbindelsen for Nyt elnet Aarhus-Aabenraa vil være teknisk forsvarligt.

Af svaret fremgår desuden, at de 30 km kabelstrækning for 400 kV-forbindelsen for Nyt elnet mellem Aarhus og Aabenraa er foreslået fordelt på fire delstrækninger, der er valgt på baggrund af følgende hensyn:

- Vejle Ådal: Vejle Ådal blev udpeget som forskønnelsesprojekt med ophæng i politisk aftale om den danske energipolitik i årene 2008-2011. Strækningen udgør ca. 8 km*
- Øst for Skrydstrup: Hensyn til flyvestation Skrydstrup, Natura 2000-område, kulturarv og tættere bebyggelse. Strækningen udgør ca. 7,3 km*
- Sabro/Søften og Almind/Viuf i hhv. Aarhus/Favrskov og Kolding kommuner, af hensyn til tætbefolkede områder, hvor der ikke allerede er tekniske anlæg. Strækningerne udgør hhv. ca. 8,0 km og ca. 6,6 km*

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Energinet vurderer, at kabellægning af Vejle Ådal og Øst for Skrydstrup er nødvendig, grundet forsvarets interesser, beskyttet natur og politisk aftale, mens Sabro/Søften og Almind/Viuf er valgt ud fra hensynet til tæt befolkede områder, hvor der ikke allerede er tekniske anlæg.

Energinet lægger ikke op til at kabellægge strækningen Kærbølling Mark–Hørup i Vejle Kommune, da den planlagte luftledning ligger over 3 km fra Jellingestenes beskyttelseszone og har mindre beboelse indenfor 1.000 meter på hver side af linjeføringen (og derfor påfører færre borgere synsgener) end strækningen Sabro/Søften og Almind/Viuf.

Der er en begrænsning i, hvor stor en andel af en given 400 kV-forbindelse, der kan kabellægges uden at udfordre den tekniske stabilitet i elsystemet, hvorfor ønske om ekstra kabellægning ét sted på strækningen vil medføre, at den forudsatte kabellægning andre steder på strækningen vil skulle erstattes af luftledninger.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard