

From: VIA Postkasse (VIA) <VIA@via.dk>
Sent: 02-07-2025 11:01:20 (UTC +02)
To: Karin Karstens Mølhav <kam@sik.dk>
Subject: SV: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Kære Karin Mølhav

Professionshøjskolen VIA University College vil gerne takke for muligheden for at kommentere på høringen over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven).

VIA har ingen kommentarer eller bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen / Best regards

Johanne Signe Asingh

PA for Direktør for Efter- og videreuddannelse og digitalisering Bjarne Grøn

AC-medarbejder, cand.comm.

Direktionsstaben

Campus Aarhus N



VIA University College
Hedeager 2 Adm.bygning
T4.14

T: +4587550567
E: JASI@via.dk
www.via.dk

Fra: Karin Karstens Mølhav <kam@sik.dk>

Sendt: 27. juni 2025 12:45

Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Du får ikke ofte mails fra kam@sik.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Hermed sendes forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven) i høring.

Se venligst vedhæftede.

Venlig hilsen

Karin Karstens Mølhave

Chefkonsulent, Jurist



Sikkerhedsstyrelsen

Esbjerg Brygge 30

6700 Esbjerg

Tlf.: +45 33 73 20 00

www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 04-08-2025 13:46:02 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Høringssvar - Høring over udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven, Sagsnr. EMN-00-01-000015

Venlig hilsen

Louise
Kundesupporter



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
E-mail: sik@sik.dk
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: Søren Junge Bak <sjb@danskfjernvarme.dk>

Sendt: 4. august 2025 13:13

Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>

Cc: Karin Karstens Mølhøve <kam@sik.dk>; Jens Christian Nielsen <jcn@DanskFjernvarme.dk>; Jannick H. Buhl <jhb@danskfjernvarme.dk>; Søren Magnussen <sma@danskfjernvarme.dk>; Kim Vejrup <kve@DanskFjernvarme.dk>

Emne: Høringssvar - Høring over udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven, Sagsnr. EMN-00-01-000015

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære Sikkerhedsstyrelsen.

Hermed fremsendes Dansk Fjernvarmes høringssvar ifm. høring over udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på udkastet til ændring af gassikkerhedsloven.

Med venlig hilsen

Søren Junge Bak - Chefkonsulent
Mobilnr.: +45 29124851



Dansk Fjernvarme · Danish District Heating Association · Merkurvej 7 · DK-6000 Kolding & Vesterbrogade 6D, 2. sal, 1620 København V · Tlf. +45 7630 8000 · www.danskfjernvarme.dk

Sikkerhedsstyrelsen
sik@sik.dk

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende ændring af gassikkerhedsloven

4. august 2025
Side 1/1

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven.

Høringssvar

Dansk Fjernvarme mener at det er positivt, at sikkerhed vedr. brintinfrastruktur indeholdes i ændringen af gassikkerhedsloven som grundlag for kommende tekniske regelsæt og bekendtgørelser på området.

Derudover ser Dansk Fjernvarme positivt på den kommende anmeldelsesordning for gasinstallationer, med en forventning om bl.a. mindre administration mv. for de danske fjernvarmeselskaber.

Afslutningsvis mener Dansk Fjernvarme, at det er rimeligt at alle gasaktører medvirker til at dække omkostninger (gasgebyret) til dækning af sikkerhedsstyrelsens omkostninger på gasområdet.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på udkastet til ændring af gassikkerhedsloven.

Med venlig hilsen

Søren Junge Bak - Chefkonsulent
Dansk Fjernvarme
sjb@danskfjernvarme.dk
Tlf: +45 2912 4851

From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 14-08-2025 14:12:39 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Høringssvar EMN-00-01-000015

Venlig hilsen

Louise
Kundesupporter



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
E-mail: sik@sik.dk
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: Birger Tannebæk Christiansen <btc@teknik.dk>
Sendt: 14. august 2025 12:48
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Cc: Troels Hartung <trh@teknik.dk>; Jannik Blumensaadt <jbl@teknik.dk>; Louise Tenby <lte@teknik.dk>
Emne: Høringssvar EMN-00-01-000015

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til rette vedkommende
Herved høringssvar fra TEKNIQ til udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven.

Med venlig hilsen
Birger Tannebæk Christiansen, Teknisk konsulent

TEKNIQ



btc@teknik.dk | www.teknik.dk

Telefon: +45 4343 6000 | Direkte: +45 7742 4244

Paul Bergsøes Vej 6 | 2600 Glostrup | Billedskærervej 17 | 5230 Odense M

Sikkerhedsstyrelsen

Mail sik@sik.dk

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Billedskærervej 17
5230 Odense M

Telefon 4343 6000
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

Mobil: 23339128
Email: btc@teknig.dk

Dato: 20. august 2025

Side 1/1

Høring vedr. sagsnummer EMN-00-01-000015

TEKNIQ har modtaget udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven til høring med høringsfrist den 20. august 2025.

Lov om ændring af gassikkerhedsloven berører vigtige arbejdsområder for TEKNIQs medlemsvirksomheder, og vi indgår derfor gerne i det fortsatte samarbejde på området.

Lov om ændring af gassikkerhedsloven giver TEKNIQ anledning til følgende bemærkninger.

Generelle bemærkninger

TEKNIQ har ikke bemærkninger til det overordnede indhold i udkastet. Vi finder det fornuftigt at indarbejde rørledninger i gassikkerhedsloven. Brint som brandbar gas er allerede en del af gassikkerhedsloven, så det synes naturligt at tilføje rørledninger for brint også.

TEKNIQ bemærker, at gasmateriel nu bliver skrevet ud af gassikkerhedsloven med begrundelsen, at det er beskrevet i Lov nr. 799 af 9. juni 2020. Derfor kan det undre, at fjernelse af § 4 ikke har medført en revision af Bek 23/2018 om gasmateriel, der fortsat fremgår som gældende på den særlige platform for ”gasinstallationer og gasanlæg” på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Der ses heller ikke henvisning til de ændrede forudsætninger for gasmateriel.

TEKNIQ bemærker desuden, at ”Rådet for el- og gasteknisk sikkerhed” efter udkastet alene bliver hjemlet i elsikkerhedsloven (Lbk nr. 26 af 10. januar 2019) og Bek 1171/2024. Det kunne overvejes at synliggøre ”Rådet for el- og gasteknisk sikkerhed” også i gassikkerhedsloven, så det fremgår der findes et forum om emnet.

Specifikke bemærkninger

TEKNIQ har ikke specifikke bemærkninger til udkastet.

TEKNIQ står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.

Med venlig hilsen

Birger Tannebæk Christiansen

Fra: [Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse \(SIK\)](#)
Til: [3 - SiK Jura support](#)
Emne: VS: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)
Dato: 18. august 2025 08:05:15
Vedhæftede filer: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image010.png](#)
[image011.png](#)
[image012.png](#)

Venlig hilsen

Nadja Scharbau
Kundesupporter



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
+45 33 73 20 00
E-mail: sik@sik.dk
www.sik.dk

Du kan finde svar på mange spørgsmål på www.sik.dk, men du er også velkommen til at ringe til os i vores åbningstid. Læs mere om vores Kundesupport på www.sik.dk/kontakt.

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: Lyager, Kristian <Kristian.Lyager@dnv.com>
Sendt: 15. august 2025 15:21
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Emne: RE: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Hermed fremsendes bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven).

Nr.	Reference	Bemærkning
a)	Lovforslaget, generelt	Definition af ejer og bruger og deres interaktion mangles. Når det f.eks. formuleres "Ejeren eller brugeren af et gasanlæg er ansvarlig for...", hvem har så ansvaret hvis ejeren og brugeren ikke hører under samme juridiske enhed ?
b)	Lovforslagets § 1, nr. 6	Definitionerne af rørledning og gasanlæg mangler en præcisering af grænseflade mellem rørledning og gasanlæg. Hvornår er det et anlæg og hvornår er det en rørledning ? Det vil være belejligt at inkludere en definition i Gassikkerhedsloven eller i en underliggende bekendtgørelse.
c)	Lovforslagets § 1, nr. 13	I forslaget til den nye § 10 b beskrives det at ejeren eller brugeren skal meddele Sikkerhedsstyrelsen hvis der opstår skade i forbindelse med drift m.v. af et gasanlæg, en gasinstallation eller en rørledning eller på personer, husdyr eller ejendom. Det foreslås at § 10 b udvides/præciseres så indberetningspligten også vil omfatte alle fejl i form af utætheder som fører til udslip af brint over en bestemt mængde (tærskelværdi f.eks. 10 g), og herunder også interne utætheder og andre proceshændelser som fører til utilsigtet blanding af brint med luft eller andre gasser, samt de konsekvenser (eks. brand eller eksplosion) som evt. måtte følge af sådanne utætheder eller proceshændelser. Man kan også overveje at anvende udtrykket "sikkerhedskritiske hændelser" som det kendes fra BEK nr. 253 af 04/04/2018 om sikkerhed for gasanlæg. Indberetning kan ske efter en model som kendt fra UK Offshore Olie & Gas sektoren, som har ført til en database som er grundlaget for de fleste risikovurderinger for procesanlæg på globalt plan. Det skal tilføjes at en sådan indsats vil have størst effekt når den er harmoniseret på tværs af en større række lande, eks. i EU regi. Baggrund for forslaget: Via erfaring fra arbejde med risikostyring af brintprojekter i og udenfor Danmark er det erfaret at der er usikkerhed i de oplysninger som bruges til at gennemføre risikoanalyser. Det skyldes at det på nuværende tidspunkt er usikkert på hvilke måder brintsystemer kan eller vil fejle i sammenligning med systemer baseret på kulbrinter, og at nogle elementer i disse anlæg (f.eks. elektrolyseanlæg) er nyudviklede. Det er væsentligt for den fremtidig sikre og økonomisk rentable udvikling af brintsektoren, at erfaring fra fejl opsamles systematisk. En frivillig ordning for indrapportering forventes ikke at være effektiv.

d)	Lovforslagets § 1, nr. 31	I forslaget til den nye § 25 a nævnes brint specifikt, men hvad med andre gasser som f.eks. ammoniak ? Bemærk: 1. Ammoniak er giftigt og derfor til fare for mennesker, husdyr og miljø, og brandfarligt i de rette koncentrationer. 2. En rørledning kan indeholde et signifikant volumen som vil være væsentlig større end det volumen et gasanlæg indeholder.
----	---------------------------	---

Best regards / Med venlig hilsen

Kristian Lyager

Director, Business Development – Green Energy Transition
Energy Systems - Market Area Denmark, Sweden, Finland

DNV Denmark A/S

Kristian.Lyager@dnv.com

Mobile +45 22 18 91 00 | Switch +45 79 12 86 00

dnv.com | [LinkedIn](#)

[DNV email logo](#)



From: Karin Karstens Mølhave <kam@sik.dk>

Sent: 27. juni 2025 12:45

Subject: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Du får ikke ofte mails fra kam@sik.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Caution: This email originated from outside of the **DNV Organization**. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hermed sendes forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven) i høring.

Se venligst vedhæftede.

Venlig hilsen

Karin Karstens Mølhave

Chefkonsulent, Jurist



Sikkerhedsstyrelsen

Esbjerg Brygge 30

6700 Esbjerg

Tlf.: +45 33 73 20 00

www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its contents is prohibited.

From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 20-08-2025 13:14:47 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Høringssvar Gassikkerhedsloven

Venlig hilsen



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
+45 33 73 20 00
E-mail: sik@sik.dk
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: Tobias Fårup Andersen <TORAN@evida.dk>
Sendt: 20. august 2025 12:20
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Cc: Per Persson <pep@evida.dk>; Anne Møller Nielsen <anmni@evida.dk>
Emne: Høringssvar Gassikkerhedsloven

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære Sikkerhedsstyrelse

Find venligst vedhæftet Evidas høringssvar til Gassikkerhedsloven.

Vi står til rådighed, hvis vores høringssvar ansvar skulle give anledning til spørgsmål.

Med venlig hilsen

Tobias Fårup Andersen | Senior Regulatory Affairs Advisor
M: +4522459020 | TORAN@evida.dk



Evida Service A/S | CVR 40318941 | www.evida.dk
Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Sendt pr. email til: sik@sik.dk

(Sikkerhedsstyrelsens sagsnr. EMN-00-01- 000015)

20. august 2025

Høringssvar fra Evida vedr. høring over udkast til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (Gassikkerhedsloven)

Evida hilser Sikkerhedsstyrelsens udkast til ændring af Gassikkerhedsloven velkommen. Evida anerkender behovet for at modernisere reguleringen af gasområdet for at understøtte den grønne omstilling, herunder integrationen af brint i loven. Som Danmarks gasdistributionsselskab ser Evida det som afgørende, at lovgivningen tilsikrer et højt niveau af sikkerhed og praktisk gennemførlighed for aktørerne i sektoren.

Evidas bemærkninger til udkast til ændringer af Gassikkerhedsloven findes nedenfor.

Evida står til rådighed, hvis nedenstående skal uddybes, eller det giver anledning til spørgsmål. Kontakt da venligst advokat Anne Møller Nielsen (anmni@evida.dk) eller Senior Regulatory Affairs Advisor Tobias Fårup Andersen (toran@evida.dk).

Evidas bemærkninger

Bemærkning til § 11 - mulighed for skærpede sikkerhedskrav

Evida noterer, at den foreslåede affattelse af § 11 indebærer, at distributionsselskaber ikke kan stille strengere sikkerhedskrav end dem, der følger af § 5, stk. 1.

Evida vurderer, at bestemmelsen med fordel kan udvides med en mulighed for at stille skærpede krav i særlige tilfælde. § 11 kan f.eks. udvides med muligheden for, at distributionsselskabet i visse situationer, grundet særlige sikkerhedsmæssige hensyn, kan gives mulighed for at stille strengere krav end fastsat i § 5, stk. 1.

Baggrunden er, at særligt på brintområdet kan den teknologiske og markedsmæssige udvikling ske hurtigere, end lovgivningen kan tilpasses. Der kan opstå sikkerhedsmæssige problemstillinger, som lovgivningen ikke eksplicit tager højde for, men som er nødvendige at håndtere for at beskytte forbrugere, medarbejdere og infrastruktur. I sådanne tilfælde bør distributionsselskabet kunne stille skærpede krav for at imødegå konkrete risici, som ikke er omfattet af § 5 stk. 1.

Bemærkning til § 30 - klageadgang

Det er Evidas vurdering, at retsstillingen for de berørte parter vil blive styrket, hvis afgørelser truffet af Sikkerhedsstyrelsen med hjemmel i Gassikkerhedsloven kan påklages. Det er Evidas forståelse, jf. § 30, at en sådan generel klageadgang ikke findes i dag. Det vurderes dog at ville styrke både retsstillingen i de eksisterende brancher, hvor Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelser, men også i fremtidens nye brancher, som f.eks. indenfor brintområdet. Da brintområdet er et nyt område, vil det også her være hensigtsmæssigt, at afgørelsens berørte parter har mulighed for at indbringe Sikkerhedsstyrelsens afgørelser til en klageinstans.

Det forventes, at det primære indhold i Bekendtgørelse 1988 "om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø" bliver overført til Sikkerhedsstyrelsen ressort, hvorfor Evida ligeledes her vil henstille til, at klageadgangen fra Bekendtgørelse 1988 videreføres. Der synes således at være klageadgang i Gassikkerhedslovens underliggende bekendtgørelse, og Evida finder det derfor hensigtsmæssigt, at afgørelser truffet med udgangspunkt i Gassikkerhedsloven også kan blive genstand for en klagemulighed.

I tilfælde af, at der ikke findes en relevant offentlig myndighed til at administrere en klageordning på området, bør det overvejes, om et eksternt klageorgan vil være en hensigtsmæssig løsning til at sikre behandlingen af eventuelle klager.

Bemærkning til § 29 - Gebyrmodel

Evida noterer, at den foreslåede nye gebyrmodel forankret i § 29 baseres på punktafgiftsmodellen og opkræves årligt hos de relevante gasaktører. Det er Evidas forståelse, at gebyrmodellen herefter vil dække Sikkerhedsstyrelsens samlede omkostninger i forbindelse med afgørelser, undersøgelser, godkendelser, eftersyn, myndighedsbehandling m.v. rettet mod Evida.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis Sikkerhedsstyrelsen kan bekræfte, at alle omkostninger af denne karakter fremover forventes dækket af den nye gebyrmodel, og at

Sikkerhedsstyrelsen kan eksplicite hvorvidt og hvornår, der kan opstå behov for særskilte opkrævninger fra Evida, som ikke er dækket af gebyrmodellen.

En sådan afklaring vil bidrage til gennemsigtighed og sikre forudsigelighed i forhold til de samlede årlige udgifter på gasområdet.

Bemærkning til § 31 - Konsekvens ved overgravninger

Evida har konstateret, ligesom det fremgår af Sikkerhedsstyrelsens egne lovbemærkninger, at der gennem en årrække har været en stigende forekomst af graveskader på gasinfrastrukturen. Overgravning af gasledninger udgør altid en alvorlig sikkerhedsrisiko, herunder særligt for arbejdsmiljøet.

Det er Evidas vurdering, at straffbestemmelserne i § 31 bør overvejes udvidet til også at omfatte graveskader. Der mangler i dag et tilstrækkeligt incitament, særligt blandt entreprenører, til at undgå skader på gasinfrastrukturen.

På denne baggrund anbefales en opstramning af reglerne og indførelse af konsekvenser, når gasledninger beskadiges eller graves over. Evida foreslår, at Sikkerhedsstyrelsen gives hjemmel til at udstede bøder i tilfælde, hvor en overgravning kan tilskrives forsæt eller grov uagtsomhed fra entreprenørens side. Evida indgår gerne i videre dialog om, hvordan en sådan hjemmel kan implementeres i praksis.

Det anbefales endvidere, at Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med revisionen af Gas-sikkerhedsloven overvejer yderligere tiltag, der kan reducere risikoen for graveskader.

Bemærkning til ny § 8 - ny anmeldelsesproces

Det er Evidas vurdering, at bestemmelsen i § 8 bør præciseres, så anmeldelsespligten for rørledninger gælder ved væsentlige ændringer og nyetableringer. Det vil være administrativt uhensigtsmæssigt, hvis enhver mindre eller ikke-væsentlig ændring af eksisterende infrastruktur skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen.

Bemyndigelsen i § 8 bør derfor udtrykkeligt kunne anvendes til at fastsætte undtagelser for ukomplicerede eller rutinemæssige ændringer af eksisterende infrastruktur, hvor anmeldelse ikke er nødvendig for at opretholde et højt sikkerhedsniveau.

Det bemærkes, at det i henhold til lovbemærkningerne vil være muligt at inkludere undtagelser i f.eks. beredskabssituationer. Evida finder således, at bemyndigelsen bør inkludere muligheden for undtagelser for bl.a. beredskabssituationer, men også undtagelse for ændringer af ikke-væsentlige ændringer af eksisterende infrastruktur.

En sådan præcisering vil sikre, at administrative ressourcer kan koncentreres om de projekter og ændringer, der reelt har betydning for sikkerheden.

From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 20-08-2025 13:18:00 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Høringssvar til gassikkerhedsloven i høring

Venlig hilsen

Louise Dollerup Hagsten

Kundesupporter
Direkte: +45 33 73 25 32
Mobil: +45 29 23 96 32
E-mail: ldo@sik.dk

Fra: Kristian Nielsen <KRNI@DI.DK>
Sendt: 20. august 2025 10:33
Til: Karin Karstens Mølhav <kam@sik.dk>; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Emne: Høringssvar til gassikkerhedsloven i høring

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Sikkerhedsstyrelsen
Att: Karin Mølhav

Dansk Industri fremsender hermed vedhæftede høringssvar til gassikkerhedslov i høring.

Med venlig hilsen

Kristian Nielsen

Seniorchefkonsulent
Energipolitik

5213 2375
+4552132375 (Mobil)

krni@di.dk
energi.di.dk



Læs, hvordan DI behandler og beskytter
persondata i [DI's Privatlivspolitik](#)

Sikkerhedsstyrelsen

Att: Karin Mølhave

Sendt på e-mail til kam@sik.dk og sik@sik.dk

Høringssvar til gassikkerhedsloven i høring

Dansk Industri (DI) fremsender hermed bemærkninger til det fremsatte forslag om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven).

1. Generelle bemærkninger

1.a. Definition af ejer og bruger: Der mangler en præcis definition af hhv. ejer og bruger samt deres interaktion, især når ejeren og brugeren ikke hører under samme juridiske enhed. Det er nødvendigt at afklare ansvarsforholdene i sådanne situationer.

1.b. Klageadgang (§ 30): Vi bemærker manglen på en klageadgang for afgørelser truffet af Sikkerhedsstyrelsen efter § 30. Dette er u hensigtsmæssigt for den generelle retsstilling for berørte parter, herunder markedsaktører og infrastrukturselskaber. Sikkerhedsstyrelsen vil også regulere brint, og en klagemulighed er gavnlig for dette nye fagområde for at håndtere eventuelle tvivlstilfælde.

2. Specifikke bemærkninger

2.a. Definitioner af rørledning og gasanlæg (§ 1, nr. 6): Begge definitioner mangler en præcisering af grænsefladen mellem rørledning og gasanlæg. Det foreslås, at loven eller den underliggende bekendtgørelse indeholder en klar definition heraf.

2.b. Indberetning af hændelser (§ 1, nr. 13): Vi foreslår, at den foreslåede § 10 b udvides til at inkludere en forpligtelse til indberetning af alle sikkerhedskritiske hændelser, herunder utætheder som fører til udslip af brint over en specifik tærskelværdi, og utilsigtet blanding af brint med luft eller andre gasser. Denne udvidelse kan hjælpe med at opnå en mere pålidelig risikovurdering og bør systematisk koordineres i EU-regi. En frivillig ordning for indrapportering anses som ineffektiv.

2.c. Udpegning af tredjeparter (§ 1, nr. 31): Vi bemærker, at den foreslåede § 25 a specifikt omfatter brint, men foreslår overvejelse af andre PtX-produkter som ammoniak, der også udgør sikkerhedsrisici pga. giftighed og brandfare.

Tak for muligheden for at bidrage med vores bemærkninger. Vi deler gerne yderligere information, hvis der skulle være behov for dette.

Med venlig hilsen

Kristian Nielsen
Dansk Industri

Med venlig hilsen

Kristian Nielsen

From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 20-08-2025 13:40:57 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Høringssvar til udkast til ændring af gassikkerhedsloven(gassikkerhedsloven)

Venlig hilsen

Heidi Raunsbæk
Kundekonsulent

Fra: Majd Al Araj <MAJDA@orsted.com>
Sendt: 20. august 2025 13:37
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Cc: Randi Skytte <RASKY@orsted.com>; Kristian Simonsen <krisi@orsted.com>; Peter Biltoft-Jensen <petbi@orsted.com>
Emne: Høringssvar til udkast til ændring af gassikkerhedsloven(gassikkerhedsloven)

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

INTERNAL

Kære Sikkerhedsstyrelsen,

Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkastet (gassikkerhedsloven), jf. høringsbrevet modtaget den 27. juni 2025.

Vedhæftet fremsendes vores høringssvar med bemærkninger og forslag til præciseringer og ændringer i lovudkastet.

Opsummering af hovedpunkter i høringssvaret:

- Behov for tydelig afgrænsning af lovens anvendelsesområde, herunder om opstrømsanlæg og behandlingsanlæg er omfattet.

Hvis det er det, har vi bemærkninger til følgende:

- Forslag om at indføre en ny rolledefinition: *Operatør*.
- Kommentar til lovforslagets udgangspunkt ift. grøn omstilling og sammenskrivning af naturgas og brint.
- Bekymring for øgede sikkerhedskrav og omkostninger ved håndtering af brint.
- Anbefalet omformulering af §10b for at undgå dobbeltmeddelelse og præcisere, hvornår anmeldelse er nødvendig.

Vi håber, at vores input vil indgå i det videre arbejde med lovforslaget, og vi står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål eller behov for uddybning.

Best regards,
Majd Al Araj
Head of QHSE & Support
Asset Excellence
Generation

Tel. +45 99 55 10 70
majda@orsted.com



Learn more at orsted.co.uk

Nesa Allé 1
2820 Gentofte
Denmark

Ørsted handles personal data as stated in our [Privacy Policy](#) for business relations

Dato: 20.08.2025

Kontaktperson: Majd Al Araj (majda@orsted.com) - Ørsted

Høringssvar til udkast til ændring af gassikkerhedsloven

Vedrørende: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovennævnte lovudkast. Efter en gennemgang af lovforslaget og de tilhørende bemærkninger ønsker vi at fremhæve følgende:

1. Afgrænsning af lovens anvendelsesområde: Det fremgår ikke tilstrækkeligt klart af lovudkastet, hvorvidt opstrøms gasinfrastruktur - herunder behandlingsanlæg som f.eks. Nybro - er omfattet af lovens bestemmelser. Der savnes en tydelig definition og afgrænsning af, hvilke typer anlæg og rørledninger der er omfattet, og hvordan disse relaterer sig til produktionskilder og forsyningspunkter.

Vi anbefaler derfor, at lovteksten og/eller bemærkningerne præciserer, hvorvidt opstrømsanlæg og behandlingsanlæg er omfattet. Disse anlæg udgør en væsentlig del af den samlede gasforsyning og har betydning for den tekniske sikkerhed.

Hvis det er det, har vi bemærkninger til følgende:

2. Forslag til rollebeskrivelser i loven:

Loven indeholder primært rollerne "Ejer" og "Bruger" af gasanlæg og gasinstallationer.

Vi anbefaler, at definitionerne udvides med en "Operatør"-rolle, som på vegne af ejeren eller brugeren varetager drift og vedligeholdelse af anlæggene.

3. Yderligere input

Nedenstående input er givet med udgangspunkt i vores eksisterende naturgasanlæg - eventuelle forhold omkring muligt kommende brint anlæg er ikke inkluderet og kan/skal afklares med RASKY/RAORT.

4. Generel kommentar til udgangspunktet for lovforslaget:

Lovforslaget tager udgangspunkt i, at Danmark ønsker at fremme den grønne omstilling ved at skabe gode betingelser for "grønne" teknologier som Power-to-X, herunder brint der anses for at skulle spille en væsentlig rolle i den fremtidige energiforsyning i Danmark. Samtidig er det hensigten med lovforslaget at et opdateret regelsæt skal derfor sikre at der opnås ensartethed for gasanlæg og gasinstallationer samt rørledninger, til processering og distribution af naturgas, bionaturgas og brint. Det noteres ydermere at medlemslandene i EU skal udfase fossile brændstoffer over tid, det bør derfor overvejes om en sammenskrivning af naturgas og eks. "grønne" teknologier som brint er hensigtsmæssigt.

Ydermere er det bekymrende om øget sikkerhedskrav til eks. brint som er et mere flygtigt medie der vil forbrænde med både højere og lavere koncentrationer af luft til stede, og gør forbrændingen sværere at kontrollere end eks. Naturgas, vil medføre øget omkostninger til opførelse, ændring samt drift og vedligeholdelse af naturgasanlæg.

5. Kommentar til §10b:

Forslåede formuleringen:

"Ejeren eller brugeren af et gasanlæg, en gasinstallation eller en rørledning skal straks give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, hvis der i forbindelse med drift, herunder idriftsættelse, eller vedligeholdelse af disse sker skade herpå eller på personer, husdyr eller ejendom."

Anbefalede omformulering:

*"Ejeren eller brugeren af et gasanlæg, en gasinstallation eller en rørledning skal straks give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, hvis der i forbindelse med drift, herunder idriftsættelse, eller vedligeholdelse af disse sker skade, **der har eller potentielt kan have, væsentlig indflydelse på den overordnede risiko for personer, husdyr eller ejendom.**"*

Dato: 20.08.2025

Kontaktperson: Majd Al Araj (majda@orsted.com) - Ørsted

Begrundelse: Skader på anlæg og installationer meddeles allerede til risikomyndighederne via "Risikobekendtgørelsen". Det bør overvejes, om dobbeltmeddelelse til to myndigheder er nødvendig.

Vi håber, at ovenstående bemærkninger og forslag vil indgå i det videre arbejde med lovforslaget. Vi står gerne til rådighed for uddybning af vores kommentarer.

From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 20-08-2025 15:01:56 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Høringssvar til forslag til lov om ændring af gassikkerhedsloven

Venlig hilsen

Louise
Kundesupporter



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
E-mail: sik@sik.dk
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: Sandra Hjort <sh@drivkraftdanmark.dk>
Sendt: 20. august 2025 15:01
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Cc: Karin Karstens Mølhøve <kam@sik.dk>
Emne: Høringssvar til forslag til lov om ændring af gassikkerhedsloven

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til Sikkerhedsstyrelsen

Jeg fremsender her Drivkraft Danmarks høringssvar til forslag til lov om ændring af gassikkerhedsloven.

Vi står selvfølgelig til rådighed for nærmere drøftelse af vedhæftede, og vi deltager meget gerne i møder om både revidering af gassikkerhedsloven og de tilhørende bekendtgørelser.

Med venlig hilsen

Sandra Hjort
Klima- og energikonsulent for LPG

T: +45 3345 6515
M: +45 2991 4660
www.drivkraftdanmark.dk



[Twitter](#) [LinkedIn](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [YouTube](#)

Fra: Karin Karstens Mølhave <kam@sik.dk>

Sendt: 27. juni 2025 12:45

Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Nogle personer, der har modtaget denne meddelelse, modtager sjældent mails fra kam@sik.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Hermed sendes forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven) i høring.

Se venligst vedhæftede.

Venlig hilsen

Karin Karstens Mølhave

Chefkonsulent, Jurist



Sikkerhedsstyrelsen

Esbjerg Brygge 30

6700 Esbjerg

Tlf.: +45 33 73 20 00

www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.





Høringssvar til Forslag til lov om ændring af gas-sikkerhedsloven

Den 20. august 2025

Drivkraft Danmark takker for muligheden for at kommentere på forslaget til lov om ændring af gassikkerhedsloven.

Vores kommentarer knytter sig til følgende punkter:

- Snitflader med anden lovgivning (lovforslagets nr. 3)
- Forslag til ny bestemmelse om bl.a. tilbagekaldelse af gas (lovforslagets nr. 24)
- Forslag om at flytte bestemmelse om refusion af omkostninger ved kontrol og udførelse af sikkerhedsteknisk arbejde (lovforslagets nr. 28)
- Detailregulering i bekendtgørelser
- Svartider og sagsbehandlingstider
- Lovens anvendelse overfor raffinaderier

Vi står selvfølgelig til rådighed for nærmere drøftelse af nedenstående.

Snitflader med anden lovgivning (lovforslagets nr. 3)

Vi bakker op om forslaget til en ny § 1, stk. 4 for at undgå dobbeltregulering af gastanke. Det er dog ikke kun gastanke, der også er reguleret i anden lovgivning. Det er også tilfældet for gasinstallationer som fx rørledninger, der også er omfattet af fx reglerne om trykbærende udstyr. Vi opfordrer derfor til, at det tilføjes til § 1, stk. 4, at loven heller ikke gælder for gasinstallationer, i det omfang sikkerheden for disse er reguleret i anden lovgivning. Herved undgår vi også dobbeltregulering af gasinstallationer.

Forslag til ny bestemmelse om bl.a. tilbagekaldelse af gas (lovforslagets nr. 24)

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at påbud om tilbagekaldelse kun kan anvendes, når andre forholdsregler ikke er tilstrækkelige til at forebygge risici. Der fremgår ydermere, at Sikkerhedsstyrelsen vil skulle anvende det tiltag, der er passende, henset til hvilke regler og krav, som gassen ikke lever op til, og hvilke risici den manglende overholdelse af kravene medfører.

Vi har forstået på vores dialog med Sikkerhedsstyrelsen, at der i vurderingen af, hvilke tiltag der skal tages, vil blive lagt vægt på to parametre: 1) hvilken del af lovgivningen, der ikke overholdes, og 2) hvilke risici, gassen udgør. Hvis manglende overholdelse af reglerne ikke medfører risici, vil det også tages med i vurderingen af eventuelle tiltag. Det kan fx være i tilfælde af mindre afvigelser fra produktspecifikationer, som ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Vi anmoder Sikkerhedsstyrelsen om at bekræfte denne forståelse.

Vi har også forstået fra denne dialog, at hensigten med den nye bestemmelse er, at Sikkerhedsstyrelsen vil søge løsninger sammen med de relevante

DrivkraftDanmark
Esplanaden 34A, 1. sal th.
1263 København K

T +45 3345 6510
E info@drivkraftdanmark.dk
W drivkraftdanmark.dk

virksomheder i tilfælde af, at en gas ikke lever op til reglerne. Vi forstår, at Sikkerhedsstyrelsen derfor altid vil gå i dialog med virksomhederne, før der udstedes et eventuelt påbud eller tages andre tiltag. Vi anmoder ligeledes Sikkerhedsstyrelsen om at bekræfte denne forståelse.

Forslag om at flytte bestemmelse om refusion af omkostninger ved kontrol og udførelse af sikkerhedsteknisk arbejde (lovforslagets nr. 28)

LPG-selskaberne opkræver ikke gasdistributionsafgift og har derfor hidtil ikke været omfattet af denne bestemmelse. Vi har forstået fra vores dialog med Sikkerhedsstyrelsen, at denne bestemmelse også fremadrettet kun vil gælde for gasdistributionsselskaber, der opkræver gasdistributionsafgift, og derfor ikke for LPG-selskaber. Vi anmoder Sikkerhedsstyrelsen om at bekræfte denne forståelse.

Detailregulering i bekendtgørelser

Det fremgår af lovforslaget, at de nærmere regler på en række områder fastsættes i bekendtgørelser. Disse bekendtgørelser er imidlertid også under revidering nu. Vi vil derfor påpege, at det er vanskeligt at forholde sig til, at der gives hjemmel til at lave detailregulering, når vi endnu ikke ved, hvad denne detailregulering kommer til at indeholde.

Vi deltager fortsat meget gerne i dialog med Sikkerhedsstyrelsen om udarbejdelsen af de nye bekendtgørelser.

Svartider og sagsbehandlingstider

LPG-selskaberne er i gassikkerhedsloven pålagt en række myndighedsopgaver. I den forbindelse oplever de ofte lange svar- og sagsbehandlingstider hos Sikkerhedsstyrelsen, som kan være en udfordring i forhold til at udføre disse opgaver. Det kan have konsekvenser for, hvor hurtigt og effektivt selskaberne har mulighed for at udføre sine opgaver som myndighed. Derudover betaler gasselskaberne gasgebyr til dækning af Sikkerhedsstyrelsens omkostninger på gasområdet. Når selskaberne både udfører myndighedsopgaver for Sikkerhedsstyrelsen og samtidig finansierer driften, vil det være rimeligt, hvis Sikkerhedsstyrelsen fastsætter maksimale svar- og sagsbehandlingstider i de tilfælde, hvor selskaberne udfører myndighedsopgaver for Sikkerhedsstyrelsen. I sådanne tilfælde bør Sikkerhedsstyrelsen have de samme svar- og sagsbehandlingstider overfor selskaberne, som de har overfor andre myndigheder.

Lovens anvendelse overfor raffinaderier

Raffinaderierne er i dag ikke omfattet af gassikkerhedsloven. Vi har forstået i vores dialog med Sikkerhedsstyrelsen, at det ikke er tilsigtet at ændre på reglernes anvendelse overfor raffinaderier. Derfor forstår vi, at raffinaderiernes installationer med gas heller ikke vil blive omfattet med de nye regler. Vi anmoder Sikkerhedsstyrelsen om at bekræfte denne forståelse.

From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 21-08-2025 07:34:57 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Energinets høringssvar til udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven

Venlig hilsen

Louise
Kundesupporter



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
E-mail: sik@sik.dk
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Sendt: 20. august 2025 16:01
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Cc: Karin Karstens Mølhav <kam@sik.dk>; Jesper Bruun Munkegaard Hvid <jbr@energinet.dk>
Emne: Energinets høringssvar til udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære Sikkerhedsstyrelsen

Se vedhæftet for Energinets høringssvar til udkastet til ændring af gassikkerhedsloven.

Kontakt os endelig hvis der skulle være spørgsmål.

Venlig hilsen

Sune Baverslund Damsgaard
Seniorjurist
Myndighedsenheden
+4523462957
myndighed@energinet.dk

Energinet
Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia
www.energinet.dk

Energinets Myndighedsenhed er Energinets kontaktpunkt for andre myndigheder.

Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Til arbejdsbrug/Restricted

Fra: Karin Karstens Mølhave <kam@sik.dk>

Sendt: 27. juni 2025 12:45

Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Du får ikke ofte mails fra kam@sik.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

*** Vær opmærksom på afsender, links og filer.

Hermed sendes forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven) i høring.

Se venligst vedhæftede.

Venlig hilsen

Karin Karstens Mølhave

Chefkonsulent, Jurist



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00

www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



NOTAT

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF GASSIKKERHEDSLOVEN

Energinet takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven).

Energinet har gennemgået udkastet med fokus på de elementer, der har særlig betydning for Energinet, og har målrettet kommenteringen herefter.

1. Energinets bemærkninger

1.1 Definition af gasanlæg og rørledninger

Lovforslagets § 1, nr. 5 og 6 indeholder hhv. en ny definition af gasanlæg (ny § 2, nr. 2) og en definition af rørledninger (ny § 2, nr. 6). Det fremgår af den foreslåede § 2, nr. 6, 2. pkt., at rørledninger kan være en del af bl.a. et gasanlæg. Gasanlæg kan ifølge den foreslåede § 2, nr. 2, bl.a. være stationer, anlæg til behandling, måling og regulering af tryk og kompression. Energinet bemærker, at de nævnte anlæg til f.eks. måling, regulering af tryk mv. både i det eksisterende metansystem og i et kommende brintsystem efter bestemmelserne i gasforsyningsloven kan udgøre en del af det samlede transmissionssystem, som ejes og drives af Energinet.

Energinet bemærker derfor, at der kan være en risiko for, at de foreslåede definitioner i nogle tilfælde giver anledning til uklarheder, hvis der fastsættes forskellige krav til hhv. gasanlæg og rørledninger. Det kan efter Energinets opfattelse i så fald være vanskeligt at afgrænse, om den relevante infrastruktur skal anses som gasanlæg, rørledninger eller begge dele, og dermed være uklart hvilke krav de forskellige dele af infrastrukturen skal leve op til.

Energinet foreslår, at det overvejes, om det kan indsættes i selve loven eller i en kommende bekendtgørelse, at det som led i en anmeldelse efter den foreslåede nye § 8, fastlægges, om det anmeldte skal anses som anlæg eller rørledninger, og hvilket regelsæt infrastrukturen som konsekvens heraf er omfattet af.

1.2 Definition af gasanlæg og gasinstallationer ift. gasforbrugsanlæg

I den eksisterende gassikkerhedslovs § 2, nr. 3), er gasinstallationer defineret ved:

"Gasinstallation: Enhver form for installation, hvor der anvendes gas. Gasinstallationer regnes fra gasbeholderens tilslutning eller fra første indføring i en bygning og omfatter rørledninger frem til og med tilsluttet gasmateriel, herunder dettes ventilations- og aftrækssystemer."

I forslaget til ny § 2, nr. 2 er gasanlæg defineret ved:

"Gasanolæg: Anlæg, der anvendes til produktion, forsyning, udvinding, opgradering, blanding eller påfyldning af gas. Omfattet er også stationer eller anlæg til behandling, oplagring, måling og regulering af tryk og kompression"

I de specielle bemærkninger nr. 5 (side 33) fremgår der:

"Gasanolæg omfatter f.eks. biogasproduktionsanlæg, opgraderingsanlæg til bionaturgas, bionaturgasanolæg, affaldsdeponeringsanlæg, forgasningsanlæg, metaniseringsanlæg, brintfyldestationer, flaskegasfyldestationer, LNG-anlæg på land, gasblandeanlæg, gasbehandlingsanlæg, gaslagre m.v."

Sammenhængen mellem "gasinstallation" og "gasanolæg" bør præciseres, for om gasforbrugsanlæg generelt set er omfattet af den ene eller anden definition (eller begge). Dette kan f.eks. være gasturbiner. Hvis gasforbrugsanlæg generelt set skal være omfattet af "gasanolæg" kan "forbrug" tilføjes til definitionen, dvs. f.eks. "[...] Anlæg, der anvendes til produktion, **forbrug**, forsyning, udvinding, opgradering, blanding eller påfyldning af gas [...]". Hvis gasforbrugsanlæg generelt set ikke skal være omfattet af "gasanolæg", men alene være omfattet af "gasinstallation", bør denne afgrænsning præciseres.

1.3 Påbud og forbud mod levering af gas

Lovforslagets § 1, nr. 24 indeholder forslag til en ny bestemmelse i gassikkerhedslovens § 18, som giver Sikkerhedsstyrelsen hjemmel til at påbyde den, der leverer en brændbar gas, at tilbagekalde eller standse levering af gas, hvis gassen ikke lever op til reglerne i gassikkerhedsloven eller regler fastsat i medfør af loven, jf. § 5, stk. 1, nr. 5 (regler om gaskvalitet, som jf. lovens definition af gas, også omfatter regler om brintkvalitet). Efter den foreslåede § 18, stk. 2, får Sikkerhedsstyrelsen desuden hjemmel til at udstede midlertidigt forbud mod levering, markedsføring og anden tilgængeliggørelse af gassen, hvis det vurderes at kunne udgøre en risiko.

Det fremgår af de almindelige bemærkninger afsnit 2.3.2, at den foreslåede bestemmelse har til formål at give Sikkerhedsstyrelsen de nødvendige beføjelser til at sikre, at personer mv. ikke udsættes for fare i tilfælde, hvor det måtte være selve kvaliteten af gassen og ikke en mangel ved et gasanolæg, gasinstallation eller rørledning, der forårsager sikkerhedsrisikoen.

Det fremgår af de specielle bemærkninger (s. 70), at "den, der leverer gas [dvs. adressaten for et påbud efter den foreslåede § 18], er den person eller virksomhed, der forsyner et gasanolæg, en installation eller en rørledning med gas, eller leverer eller påfylder flasker med gas. Der vil ofte være tale om et gasdistributionsselskab eller private aktører."

Energinet forstår herefter den foreslåede § 18 sådan, at lovforslagets anvendelse af ordene "leverer/forsyner" både omfatter salg af molekyler til gasanolægget/gasinstallationen og transport af molekyler til gasanolægget/gasinstallationen. Et påbud kan herefter både rettes til den, der ejer og sælger gasmolekylerne til gasanolægget/gasinstallationen (privat aktør) og til den,

der sikrer transporten af molekylerne til gasanlægget/gasinstallationen (gasdistributionsselskab).

Energinet sikrer transport af shipperes/gasleverandørers molekyler til på nuværende tidspunkt tre transmissionstilsluttede gasanlæg/gasinstallationer. Energinet er således "gasdistributionsselskab" i gassikkerhedslovens forstand, uanset at Energinet regulatorisk efter gasforsyningsloven er transmissionsselskab (ejer og operatør af transmissionssystemet). Energinet forstår på den baggrund, at Energinet ville kunne være adressat for et påbud efter den foreslåede § 18. I den forbindelse skal Energinet bemærke, at afbrud af forsyning muligvis kan kræve adgang til anlæg og installationer på gasanlægsejers matrikel. Energinet beder derfor Sikkerhedsstyrelsen om at overveje, om gældende gassikkerhedslovs § 14 om adgang uden forudgående retskendelse og om mulighed for politiets bistand i forhold til kontrolopgaver efter loven, også gælder for Energinets eventuelle gennemførelse af påbud efter den foreslåede § 18, og samtidig sikre, at hjemlen til uden forudgående retskendelse og eventuelt med politiets bistand at få adgang til anlægsejers matrikel med henblik på gennemførelse af et påbud efter den foreslåede § 18 fremgår udtrykkeligt af lovforslaget.

Energinet bemærker derudover, at Energinet medfører af gasforsyningslovens § 12, stk. 1, nr. 2, har ansvaret for at sikre og måle kvaliteten af den gas, der leveres fra eller til transmissionssystemet. Energinet skal fastsætte vilkår og betingelser for aktørernes forpligtelser, som sikrer opretholdelsen af bl.a. gaskvaliteten inden for gassystemet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1818 af 28. december 2023 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet. Det vil efter Energinets opfattelse samlet set bidrage til forståelsen af den nye bestemmelse, at det fremgår af bemærkningerne, at Energinet i medfør af gasforsyningsloven har beføjelser til at fastsætte vilkår for adgang til transmissionssystemet, som er rettet mod sikring af overholdelsen af krav til gaskvaliteten.

1.4 Meddelelse om skader på gasanlæg, gasinstallationer eller rørledninger

I forslaget til ny § 10 b, fremgår:

"§ 10 b. Ejeren eller brugeren af et gasanlæg, en gasinstallation eller en rørledning skal straks give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, hvis der i forbindelse med drift, herunder idriftsættelse, eller vedligeholdelse af disse sker skade herpå eller på personer, husdyr eller ejendom.

Stk. 2. Meddelelsen skal som minimum indeholde oplysninger om

- 1) hændelsesforløbet,*
- 2) skadens omfang,*
- 3) hvilke foranstaltninger ejeren eller brugeren har udført for at begrænse eller afhjælpe skaden, og*
- 4) ejeren eller brugerens eventuelle henvendelser til andre offentlige myndigheder angående skaden."*

Af de specielle bemærkninger fremgår, at det alene gælder for skader på gasanlæg, gasinstallationer eller rørledninger i drift og at skaden har en relation til gasanlægget, gasinstallationen eller rørledningen. Umiddelbart er der ikke fastsat nogen minimumsgrænse for hvad en "skade" udgør. Hvis der f.eks. under vedligeholdelsesarbejde kommer en "skade" på malingen på en ventil, men at dette ikke medfører risiko for forringelse af integriteten af gasanlægget, gasinstallationen eller rørledningen, bør det være ikke være proportionalt at skulle indberette dette som en "skade" til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen risikerer således, at

virksomheder straks-rapporterer mindre, ubetydelige "skader" som derfor ville give et misvisende billede af virkelighedens tilstand.

Energinet vil foreslå, at der sprogligt indbygges en minimumsgrænse for hvad en "skade" udgør, f.eks.: *"Ejeren eller brugeren af et gasanlæg, en gasinstallation eller en rørledning skal straks give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, hvis der i forbindelse med drift, herunder idriftsættelse, eller vedligeholdelse af disse sker skade herpå eller på personer, husdyr eller ejendom, og skaden har haft en rimelig risiko for at forringe integriteten af gasanlægget, gasinstallationen eller rørledningen"*

1.5 Begrebet "gasfaglig virksomhed"

I forslaget til ny § 16 a anvendes begrebet "gasfaglig virksomhed", hvilket også anvendes i den eksisterende gassikkerhedslov § 15.

I lovforslagets bemærkninger til nr. 21 (side 66), fremgår:

"Med relevant gasfaglig virksomhed forstås en virksomhed, der besidder den fornødne kompetence og viden om den specifikke rørledningstype. Det kan være en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller en virksomhed med virksomhedsgodkendelse på gasområdet, men det vil også kunne være en rådgivende virksomhed eller en servicevirksomhed. Der er således ikke krav om, at en relevant gasfaglig virksomhed er autoriseret eller virksomhedsgodkendt af Sikkerhedsstyrelsen, men virksomheden skal have de relevante kompetencer til at foretage eftersynet eller verificeringen og opfylde de krav, som følger af reglerne om at kunne foretage det pågældende eftersyn eller den pågældende verificering."

Energinet vil foreslå at der var indbygget objektive kriterier for hvornår en virksomhed havde kompetencerne til at være en "gasfaglig virksomhed", for at det bliver tydeligere hvad der kræves af virksomheden. Alternativt kan der føres kontrol eller tilsyn med de gasfaglige virksomheder for at der er større sikkerhed for, at de gasfaglige virksomheder faktisk besidder de nødvendige kompetencer.

1.6 Tydeligere muligheder for at afklare faglige uenigheder

I den eksisterende gassikkerhedslovs § 30 kan Sikkerhedsstyrelsens afgørelser som træffes efter gassikkerhedsloven eller dets bekendtgørelser, ikke indbringes fra andre administrative myndigheder og vil således skulle indbringes for domstolene.

Energinet skal i medfør af en politisk aftale, forventeligt skulle etablere ny brintinfrastruktur i Danmark – i første omgang Danish Hydrogen Backbone 1 - DHB1 eller "Syvtallet", der skal transportere grøn brint fra Esbjerg til den tyske grænse.¹ Den politiske aftale har sat tidspunkter for hvornår idriftsættelse af DHB1 bør stå færdigt.

Ved etableringen af den nye brintinfrastruktur forventer Energinet, at der kan opstå spørgsmål mellem Energinet og Sikkerhedsstyrelsen i forhold til den konkrete udmøntning og anvendelse af gassikkerhedslovens krav, særligt ved at det i Danmark vil være en ny type gas der skal transporteres i rør. Set med den hastighed som politisk set kræves af Energinet, har gassikkerhedsloven begrænsede muligheder for at Energinet fagligt kan være uenig i de vurderinger og

¹ <https://www.kefm.dk/Media/638745133989084465/One-pager%20brintr%C3%B8r%20til%20Tyskland.pdf>

vejledninger som foretages med hjemmel i gassikkerhedsloven. Dette kan medføre, at Energinet enten må acceptere uhensigtsmæssige tekniske løsninger (set fra Energinet) eller løse uenigheder igennem og domsstolssystemet med risiko for at Energinets projekter bliver forsinket. Der bør generelt arbejdes på bedre juridiske rammer for hvordan faglige uenigheder kan løses, både for at styrke retssikkerheden for virksomhederne og understøtte en hurtig og teknisk hensigtsmæssig grøn omstilling.

1.7 Redaktionelle bemærkninger

I den eksisterende gassikkerhedslov fremgår i § 1, stk. 2:

"Loven gælder endvidere for gas, der indgår ved brug af gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel."

I forslaget ændres § 1, stk. 1 »og gasinstallationer« til: », gasinstallationer og rørledninger til gas«.

Energinet foreslår at dette konsekvensrettes med en tilsvarende ændring i § 1, stk. 2, således at § 1, stk. 2 bliver:

"Loven gælder endvidere for gas, der indgår ved brug af gasanlæg, gasinstallationer, gasmateriel og rørledninger til gas."

Energinet foreslår at dette konsekvensrettes med en tilsvarende ændring i § 2, nr. 4, således at § 2, nr. 4 bliver:

"Gasmateriel: Materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i gasanlæg, gasinstallationer eller rørledninger til gas."

I den foreslåede § 25 a, stk. 1, er "opgaver" gentaget i sætningen ("overensstemmelsesvurderingsopgaver af opgaver"), hvilket kunne ændres til:

"»§ 25 a. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning udpege private og offentlige virksomheder samt offentlige myndigheder til at gennemføre godkendelses- og overensstemmelsesvurderingsopgaver, der relaterer sig til brint efter bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg og bekendtgørelse om sikkerhed for rørledninger til gas."

I den foreslåede § 31 a, om forældelsesfristen bruges ordet "straffeansvar". Der anvendes sædvanligvis ordet "strafansvar", som også anvendes i bemærkningerne til bestemmelsen.

I lovforslaget s. 88 henvises i første afsnit til bemærkningerne til nr. 36 til gassikkerhedslovens § 37, stk. 1, nr. 3 - det er rettelig § 31, stk. 1, nr. 3.

Hvis nærværende høringssvar giver anledning til spørgsmål eller noget ønskes uddybet, kan Energinet kontaktes på myndighed@energinet.dk

Med venlig hilsen

Sune Damsgaard

Sune Baverslund Damsgaard

Myndighedsenheden

Energinet

From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 21-08-2025 07:35:04 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Høringssvar til Udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven.

Venlig hilsen

Louise
Kundesupporter



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
E-mail: sik@sik.dk
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: Anne Holm <aho@windestate.com>
Sendt: 20. august 2025 16:09
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Emne: Høringssvar til Udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven.

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Sikkerhedsstyrelsen
Att: Karin Mølhav

Hermed fremsendes høringssvar til Udkast til lov om ændring af gassikkerhedsloven.

Som opstiller af vindmøller oplever vi et stigende behov for at definere hvordan sikkerheden overholdes ved placering af vindmøller i nærheden af gasanlæg og rør. I forbindelse med implementering af brint, så vil dette blive endnu mere efterspurgt. Derfor anmoder vi om at der i revideringen af gassikkerhedsloven samt tilhørende bekendtgørelser tages højde for dette.
Der foreslås en løsning i vedhæftede høringssvar.

Jeg uddyber gerne udfordringen, ligesom jeg kan henvise til konkrete erfaringer fra mit tidligere virke (med brint infrastruktur).

Med venlig hilsen / Best Regards
Anne Baastrup Holm
Mob. +45 2519 5627



Wind Estate A/S · Læsøvej 1 · DK-8940 Randers SV · www.windestate.com

Vi gør opmærksom på, at vi gemmer denne korrespondance og indholdet heri i henhold til vores privatlivspolitik. Du kan læse vores privatlivspolitik her. Al henvendelse vedrørende vores efterlevelse af regler og god forretningskik bedes rettet til compliance@windestate.com. Vi behandler din henvendelse på en sikker, fortrolig og forsvarlig vis.

Please note that we store this correspondence and its content in accordance with our privacy policy. You can read our privacy policy here. All enquiries regarding our compliance with rules and good business practices should be directed to compliance@windestate.com. We will handle your enquiry in a secure, confidential and responsible manner.

Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg

Att. Karin Mølhøve

13/08/2025

Høringssvar til udkast til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

En revidering af Gassikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser, således brint anlæg og infrastruktur omfattes fuldt ud er en rigtig god ide.

En del PtX anlæg vil blive placeret i Energiparker og i umiddelbar nærhed til den grønne strømproduktion, herunder vindmøller. Der er Jf. VEJ 9317 af 26.01.2022 "Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller", anført i 4.7.2: Andre tekniske anlæg (afstand til eksisterende og planlagte højspændingsledninger, gasledninger mv) sidste afsnit, at:

- *Afstandskravet for vindmøller til gasledninger er af sikkerhedsmæssige hensyn som udgangspunkt 2 gange vindmøllens totalhøjde, men ledningsejeren kan dog, ud fra en konkret vurdering, dispensere herfra, ned til 1 gange vindmøllens totalhøjde og typisk betinget af, at vindmøllen udstyres med ekstra elektriske foranstaltninger, der øger sikkerheden i forbindelse med lynnedslag.*

I gasselskabernes tekniske forskrifter for arbejde i nærheden af gasledninger (Pas på gasledningerne!) fremgår det at afstandskravet gælder for gasledninger af stål hhv. F-net og transmissionsnettet og er på: "2 x konstruktionens højde eller separat bedømmelse"

Afstandskravet på min 1 x totalhøjden er rimeligt og anfægtes ikke.

Udfordringen er afstanden mellem 1 og 2 gange totalhøjden, hvor der lige nu ikke foreligger en bestemmelse i gassikkerhedsloven eller tilhørende bekendtgørelser, hvorfor der er et behov for at tilføje en vejledning til at dokumentere at sikkerheden for gasanlæg/installationer/gasledninger er overholdt. Det er tidligere arbejdet med "konkret vurdering", men som ikke har en fastsat metode eller standard på tværs af aktører herunder Distributionsselskaber, Transmissionselskaber, Sikkerhedsstyrelsen og VE-branchen m.m.

Sikkerhedsspørgsmålet omhandler udelukkende risikoen for forhøjet spændingsniveau ved rør i stål under jord og/eller anlæggene i fbm lynnedslag.

En metode for at dokumentere at spændingsniveauet kan overholdes og opførelse af vindmøller (eller andre høje master mm) dermed ikke udgør en risiko, kan være en beregning med dokumentation for spændingsniveau. Her henvises til følgende krav og metode:

- *Tilladeligt spændingsniveau (Utp) på røret er angivet i BEK 1114 af 18.08.2016 "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektrisk anlæg", bilag 1 "Nærføring mellem højspændingsanlæg og metalliske røranlæg".*
- *Beregning af berøringsspænding på røret ved lynnedslag mellem "1 x totalhøjde og 2 x totalhøjde" bør beregnes for et "standardlyn" i området og et "Niveau 1" lyn jf. EN 61312-1.*

Vi foreslår at arbejdet med at revidere gassikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser tilføjes en bestemmelse, som kunne følge ovenstående fremgangsmåde, som dermed definerer hvordan det dokumenteres at afstandskravet til Vindmøller overholdes. En fast defineret fremgangsmåde vil sikre lavere sagsbehandlingstid for opstilling af vindmøller og sikre klare linjer på tværs af aktører.

Derudover vil vi henstille til at overveje, hvilke generelle afstandskrav, der stilles til PtX og brint anlæg, da det vil på virke andre igangværende tiltag herunder energiparker, industriparker og fremskynelsesområder.

Jeg står til rådighed for uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Anne Baastrup Holm

Mail: aho@windestate.com

Mob. +45 2519 5627



From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 21-08-2025 07:36:07 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Venlig hilsen

Louise
Kundesupporter



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
E-mail: sik@sik.dk
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: Helen Amundsen <ha@fbr.dk>
Sendt: 20. august 2025 22:58
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Cc: Pia Saxild <PS@fbr.dk>; Uffe Rabe Krag <urk@fbr.dk>; Helen Amundsen <ha@fbr.dk>
Emne: SV: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet og har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Helen Amundsen

SENIORRÅDGIVER / SENIOR TECHNICAL ADVISER

M +45 2715 7431

W taenk.dk

Forbrugerrådet Tænk

Ryesgade 3A, 2. th. | 2200 Kbh. N



Fra: Karin Karstens Mølhave <kam@sik.dk>

Sendt: 27. juni 2025 12:45

Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Hermed sendes forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven) i høring.

Se venligst vedhæftede.

Venlig hilsen

Karin Karstens Mølhave
Chefkonsulent, Jurist



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00

www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 21-08-2025 15:29:39 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Gassikkerhedsloven

Venlig hilsen

Heidi Raunsbæk
Kundekonsulent

Fra: Mette Kirstine Schmidt <mks@brintbranchen.dk>
Sendt: 21. august 2025 15:28
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Emne: Gassikkerhedsloven

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Hermed fremsendes høringsvar pva Brintbranchen.


Venlig hilsen
Mette

Med venlig hilsen / Best regards

Mette Kirstine Schmidt, Politisk & International Chef

Brintbranchen / Hydrogen Denmark
Vesterbrogade 1C 2. sal, 1620 København V
Tlf. (+45) 39 20 20 03 / (+45) 31 70 74 24
EU Transparency Register: 337825146819-47
www.brintbranchen.dk

Brintbranchen
HYDROGEN DENMARK



København, 21-08-2025

Høringssvar: Udkast til lov om ændring af Gassikkerhedsloven

Brintbranchen er den samlende kraft for den grønne danske brintindustri. Vi repræsenterer hele PtX værdikæden fra forskning til færdigudviklede løsninger og produkter.

Brintbranchen takker mange gange for muligheden for at give høringssvar til Sikkerhedsstyrelsens forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (Gassikkerhedsloven). Afklaring af reglerne for gassikkerhed, anlæg og rørledninger, er afgørende for at kunne komme videre med at opbygge de mange planlagte brintprojekter i Danmark, og lovforslaget er derfor et vigtigt skridt i retningen mod den videre udvikling af den danske grønne brint sektor.

Nedenfor har vi samlet en række tekstmæssige inputs fra vores medlemmer til de specifikke paragraffer. Vi vil derudover gerne fremhæve to overordnede inputs. Vi deltager gerne i yderligere uddybende samtaler herom:

- For det første støtter vi, at der lægges an til at stilles krav om, at installationer (anlæg og rørledning) **skal vedlægges en overensstemmelseserklæring fra en akkrediteret tredje-part**. Kravene bør differentieres alt efter størrelsen på anlægget, herunder hvorvidt der er tale om et risikoanlæg.


- Herudover mener vi, at anmeldelse/godkendelse af anlæg **skal foregå i min. to trin; først i FEED design fasen – herefter det færdige anlæg**. Off-shore sikkerhedsloven kan bruges som inspiration til at designe processen nærmere. PtX branchen er stadig ny og under udvikling. Myndighederne, herunder Erhvervsministeriet, udvikler derfor løbende lovgivning vedr. sikkerhed, som projektudviklerne skal leve op til. En to-trins godkendelsesproces vil give branchen langt mere sikkerhed i projekt og anlægsfasen ift. at kunne tilpasse sig de sikkerheds- og øvrige krav, som løbende måtte opstå.

Herudover vil vi fremsætte følgende specifikke bemærkninger pva. af Brintbranchen's medlemmer:

Reference	Bemærkning
Lovforslaget, generelt	Definition af ejer og bruger og deres interaktion mangles. Når det f.eks. formuleres "Ejeren eller brugeren af et gasanlæg er ansvarlig for...", hvem har så ansvaret hvis ejeren og brugeren ikke hører under samme juridiske enhed?



§ 2, stk 2) & 6)	Definitionerne af rørledning og gasanlæg mangler en præcisering af grænseflade herimellem. Der står en række nærmere præciseringer i bemærkningerne til loven (p 48), men det forslås at det også skrives i selve lovteksten. En tydelig grænsefladedefinition er vigtig i forhold til hvilke design- og fabrikationsstandarder der benyttes, og det er en kendt problemstilling at der kan opstå problemer når der ikke er defineret et tydeligt snit.
§ 7	Det foreslås at der stilles krav om at anmeldelsen af et anlæg skal vedlægges en overensstemmelseserklæring af en akkrediteret trediepart. Kravene til dokumentation kan evt. differentieres i forhold til om der er tale om et risikoanlæg (Seveso) eller mindre anlæg.
NY § 10 b	Forslag til tilføjelse: § 10 b bør udvides/præciseres så indberetningspligten også vil omfatte alle fejl i form af utætheder som fører til udslip af brint over en bestemt mængde (f.eks high potential), herunder også interne utætheder og andre proceshændelser som fører til utilsigtet blanding af brint med luft eller andre gasser, samt de konsekvenser (eks. brand eller eksplosion) som evt. måtte følge af sådanne utætheder eller proceshændelser. Man kan også overveje at anvende udtrykket ”sikkerhedskritiske hændelser” som det kendes fra BEK nr. 253 af 04/04/2018 om sikkerhed for gasanlæg. Indberetning kan ske efter en model som kendt fra UK Offshore Olie & Gas sektoren, som har ført til en database som er grundlaget for de fleste risikovurderinger for procesanlæg på globalt plan. Det skal tilføjes at en sådan indsats vil have størst effekt når den er harmoniseret på tværs af en større række lande, eks. i EU regi. Baggrund for forslaget: Via erfaring fra arbejde med risikostyring af brintprojekter i og udenfor Danmark er det erfaret at der er usikkerhed i de oplysninger som bruges til at gennemføre risikoanalyser. Det skyldes at det på nuværende tidspunkt er usikkert på hvilke måder brintsystemer kan eller vil fejle i sammenligning med systemer baseret på kulbrinter, og at nogle elementer i disse anlæg (f.eks. elektrolyseanlæg) er nyudviklede. Det er væsentligt for den fremtidige udvikling af industrien at, at erfaring fra fejl



	opsamles systematisk, og det bør anses som en fælles forpligtelse der i sidste ende vil komme hele industrien til gode. En frivillig ordning for indrapportering forventes ikke at være effektiv.
Lovforslagets § 1, nr. 31	I forslaget til den nye § 25 a nævnes brint specifikt, men hvad med andre gasser som f.eks. ammoniak? Bemærk: 1) Ammoniak er giftigt og derfor til fare for mennesker, husdyr og miljø, og brandfarligt i de rette koncentrationer. 2) En rørledning kan indeholde et signifikant volumen som vil være væsentlig større end det volumen et gasanlæg indeholder.

From: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <>
Sent: 22-08-2025 08:17:07 (UTC +02)
To: 3 - SiK Jura support <jurasupport@sik.dk>
Subject: VS: Høringsfrist 20. august - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Venlig hilsen

Louise
Kundesupporter



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
E-mail: sik@sik.dk
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: Matilde Sehested Langeland <msl@greenpowerdenmark.dk>

Sendt: 21. august 2025 15:39

Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>

Emne: VS: Høringsfrist 20. august - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære Sikkerhedsstyrelse

Vedhæftet finder I Green Power Denmark's høringsvar til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven).

Udover høringssvaret har vi følgende input, som jeg har talt med Stephan Bader Petersen om:
Der er forskellige krav til bl.a. trykprøvning og sikkerhedssystemer i hhv. PED (trykudstyrsdirektivet) og ASME B31.12. Det betyder, at PED som i højere grad er risikobaseret end ASME B31.12 giver mulighed for at tilpasse de tekniske og sikkerhedsmæssige forhold til det omgivende miljø. Derfor bør det undersøges, om PED skal følges på disse områder.

Med venlig hilsen

Matilde Sehested Langeland

Konsulent
m: +45 22 51 65 59

Green Power Denmark
København | Aarhus | Bruxelles
Greenpowerdenmark.dk



[Green Power Denmarks persondatapolitik](#)

Fra: Karin Karstens Mølhave <kam@sik.dk>

Sendt: 27. juni 2025 12:45

Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Hermed sendes forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven) i høring.

Se venligst vedhæftede.

Venlig hilsen

Karin Karstens Mølhave
Chefkonsulent, Jurist



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
3700 Esbjerg

Green Power Denmark's høringsvar – Udkast til Lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Green Power Denmark takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til Lov om ændring af lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven).

Udkastet indeholder generelt gode og relevante ændringsforslag, som vil understøtte den grønne omstilling, herunder håndtering af nye energiformer.

Lovforslaget generelt

Definition af ejer og bruger og deres interaktion mangles. Når det f.eks. formuleres "Ejeren eller brugeren af et gasanlæg er ansvarlig for...", hvem har så ansvaret hvis ejeren og brugeren ikke hører under samme juridiske enhed?

§ 1, nr. 6

Definitionerne af rørledning og gasanlæg mangler en præcisering af grænseflade mellem rørledning og gasanlæg. Hvornår er det et anlæg og hvornår er det en rørledning? Det vil være belejligt at inkludere en definition i Gassikkerhedsloven eller i en underliggende bekendtgørelse.

§ 1, nr. 12

Det foreslås, at der stilles krav om, at anmeldelsen af et anlæg skal vedlægges en overensstemmelseserklæring af en akkrediteret tredjepart. Kravene til dokumentation kan evt. differentieres i forhold til om der er tale om risikoanlæg (Seveso) eller mindre anlæg.

§ 1, nr. 13

I forslaget til § 10 a foreslås det at tilføje, at der for rørledninger, inden for Danmarks grænser skal kræves en overensstemmelseserklæring udstedt af en akkrediteret tredjepart.

I forslaget til den nye § 10 b beskrives det, at ejeren eller brugeren skal meddele Sikkerhedsstyrelsen hvis der opstår skade i forbindelse med drift m.v. af et gasanlæg, en gasinstallation eller en rørledning eller på personer, husdyr eller ejendom.

Det foreslås at § 10 b udvides og præciseres så indberetningspligten også vil omfatte alle fejl i form af utætheder, som fører til udslip af brint over en bestemt mængde (tærskelværdi f.eks. 10 g), samt interne utætheder og andre proceshændelser, som fører til utilsigtet blanding af brint med luft eller andre gasser, samt de konsekvenser (eks. brand eller eksplosion) som evt. måtte følge af sådanne utætheder eller proceshændelser. Man kan også overveje at anvende udtrykket "sikkerhedskritiske hændelser" som det kendes fra BEK nr. 253 af 04/04/2018 om sikkerhed for gasanlæg.

Indberetning kan ske efter en model som kendt fra UK Offshore Olie & Gas sektoren, som har ført til en database, som er grundlaget for de fleste risikovurderinger for procesanlæg på globalt plan.

Det skal tilføjes at en sådan indsats vil have størst effekt, når den er harmoniseret på tværs af en større række lande, eks. i EU-regi. En frivillig ordning for indrapportering forventes ikke at være effektiv.

§ 1, nr. 31

I forslaget til den nye § 25 a nævnes brint specifikt, men hvordan forholder det sig med andre typer gasser, f.eks. ammoniak?

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Side 57 af 101, Afsnit 3

Det foreslås, at for installationer af en vis størrelse/værdi kræves en overensstemmelseserklæring fra en uvildig/akkrediteret tredjepart. Dog kan dette krav afvige for små installationer udført af et autoriseret VVS-firma. Det anbefales derfor at indsætte en klar kategorisering af faciliteternes størrelse og tilhørende krav afhængig af størrelse.

Side 76 af 101, afsnit 4

Det foreslås. at der stilles faste krav om dokumenterbare kompetencer for medarbejdere, der arbejder på gasanlæg og i tilhørende kontrolsystemer mv.

Green Power Denmark står til rådighed for uddybninger af ovenstående høringssvar.

Med venlig hilsen

Matilde Sehested Langeland
msl@greenpowerdenmark.dk
Dir. tlf. +45 22 51 65 59